

	Kt1		Kt3		Kt3.2
rzędne terenu istniejącego	202,72		202,76		202,80
rzędne terenu projektowanego	202,72		202,75		202,80
rzędna osi rurociągu	201,88		201,90		201,88
zagłębienie osi rurociągu	0,84		0,85		0,92
spadek / długość		i = 1,00 % L = 2,20 m		i = 1,00 % L = 2,20 m	
materiał / średnica	R.PE Dn 110 mm SDR11 PE100				
odległości	0,00	220	2,20	220	4,40
oznaczenia / uwagi	Kt1		Kt3		Kt3.2

		Kt3			
rzędne terenu istniejącego	202,76	202,76	202,73		203,66
rzędne terenu projektowanego	202,75	202,75	203,77		203,77
rzędna osi rurociągu	201,98	201,90	202,92		202,99
zagłębienie osi rurociągu	0,77	0,85			0,78
spadek / długość			i = 1,00 % L = 9,04 m		
materiał / średnica			R.PE Dn 110 mm SDR11 PE100		
odległości		0,00		904	9,04
oznaczenia / uwagi		Kt3			Kt4

	Kt4			Kt5
rzędne terenu istniejącego	203,66		203,79	203,80
rzędne terenu projektowanego	203,77		203,80	203,81
rzędna osi rurociągu	202,99			203,09
zagłębienie osi rurociągu	0,78			0,72
spadek / długość		i = 1,5 % L = 6,23 m		
materiał / średnica		R.PE Dn 110 mm SDR11 PE100		
odległości	0,00	623		6,23
oznaczenia / uwagi	Kt4			Kt5

	Kt5					Kt6		
rzędne terenu istniejącego	203,80					203,80		
rzędne terenu projektowanego	203,81					203,81		
rzędna osi rurociągu	203,24					203,29		
zagłębienie osi rurociągu	0,57					0,52		
spadek / długość					i = 1,5 % L = 3,35 m			
materiał / średnica		R.PE Dn 110 mm SDR11 PE100						
odległości	0,00	35	0,35	50	0,85 250	3,35	250	5,85
oznaczenia / uwagi	Kt5					Kt6		

OZNACZENIA:

- niweleta terenu istniejącego
- niweleta terenu projektowanego
- oś rurociągu
- taśma znakująca-ostrzegawcza z wkładką metalową 20cm nad rurociągiem

U W A G A:

- RURY PE100 PN10 SDR11
- WMIEJSCACH ZMIANY KIERUNKU I POD ARMATURĄ STOSOWAĆ BETONOWE BLOKI OPOROWE
- NAD RUROCIĄGIEM UKŁADAĆ TAŚMĘ ZNAKUJĄCO-LOKALIZUJĄCĄ
- INSTALACJĘ OPRÓŻNIĆ NA ZIMĘ
- MOŻLIWE NIEZINWENTARYZOWANE INSTALACJE - ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE

NAZWA I ADRES INWESTORA :	GMINA MIASTA TARNOWA - URZĄD MIASTA TARNOWA 33-100 TARNÓW , UL. MICKIEWICZA 2		"ARCHITRAW"
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		LOKALIZACJA:	
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ , BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ OŚWIETLENIA NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA		obr. 0109 TARNÓW Dz.nr 21/23 jedn. ewid.: 126301_1 M. TARNÓW	FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW" DOROTA FILIPCZYK
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / PODPIS I DATA kwiecień 2022 r	UPRAWNIENIA/NR	UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7 32-566 ALWERNIA tel (12) 283 17 06 tel.kom 607 042 609 e-mail: fabarchitraw@op.pl
GŁÓWNY PROJEKTANT	inż. LESZEK WOŁOSZYN upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	MAP/0172/POOS/08	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ROMANA INDYK upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	172/99	
OBIEKT	TĘŻNIA SOLANKOWA; STADIUM P.T; BRANŻA SANITARNA		SKALA 1:100/100
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA SOLANKI- PROFIL ODPROWADZENIA SOLANKI		NUMER RYSUNKU IT-04