







DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE PŁYTOWE ROZWIERANE													
OZNACZENIE		DD1K		DD1KS		DD2KB		DD2KS		DD3		DD3B	
NAZWA ELEMENTU		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
MATERIAŁ		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE	
SCHEMAT													
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI	S	80		80		80		80		90		90	
	H	200		200		200		200		200		200	
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So	90		90		90		90		100		100	
	Ho	207		207		207		207		207		207	
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE		LEWE		PRAWO		PRAWO		LEWE		LEWE	
TYP OŚCIEŻNICY STAL.		REGULOWANA "A" REGULOWANA "B"		REGULOWANA "A" REGULOWANA "B"		REGULOWANA "A" REGULOWANA "B"		REGULOWANA "A" REGULOWANA "B"		REGULOWANA "A" REGULOWANA "B"		REGULOWANA "A" REGULOWANA "B"	
00 PRZYZIEMIE		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 PARTER		1	-	2	-	1	-	2	-	3	-	1	-
1 PIĘTRO		-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-
2 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
3 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
SUMA OŚCIEŻNIC		1	1	3	-	1	-	3	-	9	-	1	-
SUMA SKRZYDEŁ		2		3		1		3		9		1	
UWAGI		DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI KRATKA WENTYLACYJNA NAWIENNA O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MINIMUM 0,022m² + PODCIĘCIE KRAWĘDZI DOLNEJ 0,5 cm.		DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK ŁĄŻENKOWY, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I PRZESZKLENIE PIONOWE. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI KRATKA WENTYLACYJNA NAWIENNA O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MINIMUM 0,022m² + PODCIĘCIE KRAWĘDZI DOLNEJ 0,5 cm.		DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK ŁĄŻENKOWY, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I PRZESZKLENIE PIONOWE. OBUSTRONNY PANEL OCHRONNY Z BLACHY NIERDZEWNEJ SZEROKOŚCI 30cm, DOLNA KRAWĘDŹ 40 cm NAD POSADZKĄ.		DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK ŁĄŻENKOWY, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I PRZESZKLENIE PIONOWE. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI KRATKA WENTYLACYJNA NAWIENNA O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MINIMUM 0,022m² + PODCIĘCIE KRAWĘDZI DOLNEJ 0,5 cm.		DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY. OBUSTRONNY PANEL OCHRONNY Z BLACHY NIERDZEWNEJ SZEROKOŚCI 30cm, DOLNA KRAWĘDŹ 40 cm NAD POSADZKĄ.		DRZWI DO POMIESZCZEŃ 0,31, 3,02, ZAMYKANE NA ZAMEK ŁĄŻENKOWY, POZOSTAŁE DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY. DRZWI DO POMIESZCZEŃ 0,31, 1,03, 3,02 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI KRATKA WENTYLACYJNA NAWIENNA O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MINIMUM 0,022m² + PODCIĘCIE KRAWĘDZI DOLNEJ 0,5 cm.	

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE - UWAGI OGÓLNE:

- Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym przylgowym, płytowe z laminatem HPL w kolorze do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
- Skrzydła rozwierane zawieszane na 3 zawiasach o konstrukcji wzmocnionej.
- Wymagana izolacyjność akustyczna drzwi wewnętrznych - min. 30 dB (nie dotyczy drzwi pomieszczeń pomocniczych i higieniczno-sanitarnych).
- Drzwi z komunikacji ogólnej do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz z przedsionka izolującego do ich dalszej części - wyposażone w samozamykacze.
- Przeszklenia drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ze szkła matowego bezpiecznego (pionowa wąska szyba).
- W dolnej części skrzydła drzwiowego kontaktowe kratki wentylacyjne - zgodnie z informacjami zawartymi w uwagach.
- Ościeżnice regulowane systemowe stalowe do drzwi przylgowych, malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym w ramach nadzoru autorskiego - według zastosowania:
typ "A" - dla ściany murowanej o grubości 12cm w stanie surowym + tynk obustronny
typ "B" - dla ściany murowanej o grubości 25cm w stanie surowym + tynk obustronny.
- Dokładną szerokość i wysokość otworów drzwiowych w murze (So, Ho) dostosować do przyjętego producenta ościeżnic.
- Wszystkie drzwi rozwierane otwierane na zewnątrz pomieszczeń należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia większy niż 90st.) - w celu zapewnienia minimalnej wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadze należy stosować odbojniki zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę, usytuowane poza obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej.
- Szczegółowe ułożenie nieruchomych galek w drzwiach dokonać na etapie realizacji - po uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń.
- Klamki i szylidy - aluminiowe, zamki na wkładkę wewnętrzną; w sanitariatach - zamki łazienkowe.
- Wskazane w tabeli drzwi należy obustronnie wyposażyć w panele z blachy ze stali nierdzewnej o wykończeniu satynowym, chroniące skrzydła przed obijaniem.
- Na etapie zamówienia drzwi należy w koordynacji z projektem kontroli dostępu ustalić ilość skrzydeł drzwiowych wyposażonych w elektrozaczep rewersyjny.
- Wymiary podano w centymetrach.
- Wszystkie wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementów stolarki otworowej.

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJ. IM. J. GROMKOWSKIEGO UL. KOSZAROWA 5, 51-149 WROCŁAW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194	
GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR.	
RYSOWAŁ	
PODPIS	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631	
TEMAT / INWESTYCJA – ADRES	
PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z PODJAZDEM KARETEK ORAZ DOBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU WROCŁAW, UL. KOSZAROWA 5	
OBIEKT	
BUDYNEK A-1 – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO	
RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	
SKALA	
ZESTAWIENIA: STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	
1:100	
NR EWIDENCYJNY RYSUNKU	
REW.	
0	
DATA	
05.2020	
NR PORZ. RYS.	
A-15	