

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu otrzymało od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przetarg nr 11/NTSI/2024, pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej wraz z przebudową budynku”

Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji sterownika MaxiManager zainstalowanego na obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wglądu do dokumentacji elektrycznej szafy sterowniczej MaxiManagera będącej w posiadaniu oczyszczalni ścieków. Zamawiający przekazuje zestawienie modułów zainstalowanych w szafie MaxiManagera:

Maxi Manager		
PRODUCENT	TYP	OPIS
idec	FC3A-CP2S	CPU
idec	FC3A-N16B1	
idec	FC3A-N16B1	
idec	FC3A-N16B1	
idec	FC3A-R161	
idec	FC3A-R161	
idec	FC3A-AD1261	
idec	FC3A-AD1261	
idec	FC3A-EA1	
idec	FC3A-DA1221	
idec	FC3A-DA1221	
UniOP	CP11G-04-0045	Panel Operatorski

jednocześnie informując, że nie dysponuje dostępem do oprogramowania sterownika MaxiManagera. W celu uzyskania informacji na w/w temat należy zwrócić się do firmy Sokratherm GmbH.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji sterownika agregatu FG180 zainstalowanego na obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wglądu do dokumentacji elektrycznej agregatu FG180 będącej w posiadaniu oczyszczalni ścieków. Zamawiający przekazuje zestawienie modułów zainstalowanych w Agregacie FG180:

FG180		
PRODUCENT	TYP	OPIS
BECKHOFF	EK1100	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES2622	

BECKHOFF	EL9210	
BECKHOFF	ES2008	
BECKHOFF	KL9300	
BECKHOFF	KL9300	
BECKHOFF	ES2008	
BECKHOFF	KL9300	
BECKHOFF	KL9300	
BECKHOFF	EL9210	
BECKHOFF	ES3204	
BECKHOFF	ES3204	
BECKHOFF	ES3204	
BECKHOFF	ES9410	
BECKHOFF	ES3052	
BECKHOFF	EL3314	
BECKHOFF	ES3062	
BECKHOFF	ES3052	
BECKHOFF	ES3204	
BECKHOFF	ES3204	
BECKHOFF	ES4004	
BECKHOFF	ES4004	
BECKHOFF	ES6021	
BECKHOFF	ES9410	
BECKHOFF	EL9210	
BECKHOFF	ES1008	
BECKHOFF	ES2008	
BECKHOFF	EL6731	
BECKHOFF	EL9011	
BECKHOFF	CP6201-0001-0020	CPU+Panel operatorski

jednocześnie informując, że nie dysponuje dostępem do oprogramowania sterownika agregatu FG180. W celu uzyskania informacji na w/w temat należy zwrócić się do firmy Sokratherm GmbH.