



**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI
SIŁ ZBROJNYCH**
im. Mariana Rejewskiego

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Dyrektor
Zbigniew PODOSEK

2813.12.2025.KA
Warszawa, 29.05.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „*Dostawa akumulatorów i zasilaczy*”, numer oznaczenia sprawy 2813.12.2025.SM

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „*Dostawa akumulatorów i zasilaczy*” (numer oznaczenia sprawy: 2813.12.2025.SM), Zamawiający – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w trybie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) informuje, że udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikuje treść SWZ (zmianie ulega termin składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą).

Pytanie nr 1:

Do część 1 – RCI Bydgoszcz

Punkt 3:

Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy czynnej 3000W?

Czy Zamawiający dopuszcza UPS o topologii online?

Czy dostarczony UPS ma posiadać akumulatory?

Punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy czynnej 3000W?

Czy Zamawiający dopuści UPS o zakresie napięć zasilających 110 – 300 VAC?

Czy Zamawiający dopuści UPS o zakresie napięć zasilających 110 – 295 VAC?

Czy Zamawiający dopuści UPS o napięciach wyjściowych: 208/220/230/240 VAC?

Odpowiedź nr 1: Do część 1 – RCI Bydgoszcz

Punkt 3:

Zasilacz UPS 3000VA / 2700W RACK

Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy czynnej 3000W?

Zamawiający dopuszcza UPS o mocy czynnej 3000W.

Czy Zamawiający dopuszcza UPS o topologii online?

Zamawiający dopuszcza UPS o topologii online.

Czy dostarczony UPS ma posiadać akumulatory?

Zamawiający wymaga aby dostarczony UPS posiadał akumulatory.

Punkt 4:

Zasilacz UPS 3000VA / 2700W RACK

Czy Zamawiający dopuści UPS o mocy czynnej 3000W?

Zamawiający dopuszcza UPS o mocy czynnej 3000W.

Czy Zamawiający dopuści UPS o zakresie napięć zasilających 110 – 300 VAC?

Zamawiający dopuszcza UPS o zakresie napięć zasilających 110 – 300 VAC

Czy Zamawiający dopuści UPS o zakresie napięć zasilających 110 – 295 VAC?

Zamawiający dopuszcza UPS o zakresie napięć zasilających 110 – 295 VAC

Czy Zamawiający dopuści UPS o napięciach wyjściowych: 208/220/230/240 VAC?

Zamawiający dopuści UPS o napięciach wyjściowych: 208/220/230/240 VAC

Rozdział XVI ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.07.2025 r.”

Rozdział XIX ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie:

do dnia	17.06.2025 r.	do godziny	09:00
---------	---------------	------------	-------

3. Otwarcie ofert nastąpi:

do dnia	17.06.2025 r.	do godziny	09:05
---------	---------------	------------	-------

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Zbigniew PODOSEK
(podpisano elektronicznie)

Karolina Abramowicz
T: 2813.12.2025.KA
Data: 29.05.2025 r.