






inwentaryzacja  
**AL**





 <b>P&amp;P ART NOVA Sp. z o.o.</b> 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460		www.art-nova.pl		skala 1:100	
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52			Nr rysunku  1	
Adres obiektu	Trzebiechów ul.Parkowa 4			Nr strony 51	
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 1 INWENTARYZACJA CZĘŚĆ LEWA AL - RZUT WIEŻBY DACHOWEJ			Podpis 	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		Data
Projektant:	mgr inż. arch. J.Piotrowicz	Architektura	464/88 UW		4.05.2015
Projektant:	inż. K.Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



INVENTARUL  
Ap




 <b>P&amp;P ART NOVA Sp. z o.o.</b> 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 <a href="http://www.art-nova.pl">www.art-nova.pl</a>					skala 1:100
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku
Adres obiektu	Trzbiechów ul.Parkowa 4				2
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 2 INWENTARYZACJA CZĘŚĆ PRAWA AP - RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ				Nr strony 52
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. J.Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K.Wojnusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



# SZKIC NR 3 INWENTARYZACJA CZ.A - PRZEKRÓJ WIĘŻBY DACHOWEJ A-A

A-A


A



<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. 683206460 www.art-nova.pl				skala 1:50
Nazwa obiektu				Nr rysunku
PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				3
Adres obiektu				Nr strony
Trzebiechów ul. Parkowa 4				53
Przedmiot rysunku				Podpis
SZKIC NR 3 INWENTARYZACJA CZ.A - przekrój więźby dachowej A-A				
Projektant:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	
	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg	




SZKIC NR 4 OCENA TECHNICZNA - CZĘŚĆ LEWA AL -RZUT WIĘZBY DACHOWEJ





<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:100
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 4
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 54
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 4 OCENA TECHNICZNA - CZĘŚĆ LEWA AL -rzut więzby dachowej dachowej				Podpis
Projektant:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



ocean  
AP



 <b>P&amp;P ART NOVA Sp. z o.o.</b> 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 <a href="http://www.art-nova.pl">www.art-nova.pl</a>					skala 1:100
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku <b>5</b>
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 5 OCENA TECHNICZNA - CZĘŚĆ PRAWA AP - rzut więźby dachowej				Nr strony 55
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojnusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



DACH  
DA/1

PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE  
POŁĄCZ DACHOWEJ MANSARDY (11 pietra)

projektowane:
pokrycie dachowe
membrana dachowa paroprzepuszczalna
deskowanie gr. 2,5 cm
wełna mineralna w płytach gr. 16 cm
$\lambda = 0,035$



DACH  
DA/1

połąć mansardy – stan istniejący  
wg odkrywki

pokrycie dachowe	
1x papa asfaltowa	
deskowanie	2,5 cm

deskowanie 2,5 cm z tynkiem wapiennym natrzcinie  
płyta wiórowo-cementowa suprema 5 cm  
tynk cem-wapienny 3 cm

uwarstwienie istniejące


 <b>P&amp;P ART NOVA Sp. z o.o.</b> 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. 683206460		<a href="http://www.art-nova.pl">www.art-nova.pl</a>		skala 1:20, 1:50
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52			Nr rysunku <b>6</b>
Adres obiektu	Trzebiechów ul.Parkowa 4			
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 6 projektowane docieplenie - połać mansardy AL+ AP			Nr strony 56
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data 4.05.2015
Projektant:	mgr inż. arch. J.Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	
Projektant:	inż. K.Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg	Podpis 





STROP  
SA/1

# PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU MANSARDY (II p.)

podłoga z płytek ceram. do ponownego ułożenia  
izolacja paroprzepuszczalna  
wełna mineralna w płytach dachrock max gr. 20 cm  
paroizolacja  
istniejący strop belkowy




izolacja paroprzepuszczalna  
wełna mineralna w płytach dachrock max gr. 20 cm  
paroizolacja  
istniejący strop belkowy




strop — stan istniejący

płytki ceramiczne (cegła) gr. 5cm  
układane bez wypełnionych spoin  
deski podłogowe 2,5 cm  
żużel paleniskowy 8,0 cm  
ślepy pułap 2,5 cm





deskowanie podsufitki 2,5 cm  
tynk wapienny na trzcinie 2-2,5cm

<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:50, 1:20
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 7
Adres obiektu	Trzbiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 57
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 7 projektowane docieplenie - strop mansardy AL+ AP				Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	464/88 UW	25/79/Zg	



SZKIC NR 8 WZMOCNIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ -WYTYCZNE WYMIANY I WZMOCNIENIA






WYTYCZNE DLA WYMIANY I WZMOCNIENIA  
WIĘŻBY DACHOWEJ - część A i B


<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. 683206460 www.art-nova.pl					skala 1:50
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 8
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 58
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 8 wzmocnienia więźby dachowej -wytyczne wymiany i wzmocnienia				Podpis
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		




# SZKIC NR 9 WZMOCNIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ -belka nadstropowa w części AP



istniejąca belka zniszczona - belkę pozostawić do wzmocnienia ceownikami stalowymi



<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. 683206460 www.art-nova.pl					skala 1:50 1:25
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 9
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 59
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 9 wzmocnienie więźby dachowej - belka nadstropowa w części AP				Podpis
Projektant:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



INVENTORY 2496  
B

skrzydło B - poziom dolny ( II p. )

skrzydło B - poziom dolny ( II p. )

- połączyć mansardy

W odkrywcę połączy mansardy deskowanie i krokwie nie były uszkodzone.

Należy domniemywać, że elementy konstrukcji dachowej mansardy są w stanie dobrym

zalecenia:  
Po wykonaniu rozbiórki obecnego pokrycia dachowego i deskowania zewnętrznego krokwi a zatem po całkowitym odsłonięciu konstrukcji dachowej od strony zewnętrznej należy w ramach nadzoru autorskiego wykonać ocenę techniczną krokwi, płatwi i słupów masyardy i na jej podstawie podać sposób ewentualnej wymiany czy wzmocnienia wymienionych elementów.

skrzydło b - poziom górny

- strop podłogowy

- brak deskowania podłogi ( podłogę stanowi polepa gliniana )
- drewno belek stropowych jest w stanie dobrym, deski ślepego pułapu spróchniałe

skrzydło b - poziom górny


- konstrukcja dachowa  
na podstawie oględzin, odkrywek i badań  
elementów drewnianych więźby dachowej  
stwierdza się:



- pokrycie dachowe z blachy cynkowej jest niebezpieczne i uszkodzone
- deskowanie na znacznej powierzchni jest dobre, w wąskim pasie kalenicy deskowanie pokrycia jest zagrzybione i należy je usunąć
- elementy więźby dachowej jak krokwie, zastrzały czy jętki są dobre, uszkodzenie próchnicza jest obwodowe i nie przekracza 2,0 cm

zalecenia:  
 należy usunąć elementy zagrzybione  
 deskowania w kalenicy , pozostałe elementy  
 więzby należy pozostawić do dalszego  
 użytkowania

szacunkowa wielkość robót


- pokrycie z blachy cynkowej 100% wymiany
- deskowanie krokwi pod pokryciem dachowym 30% do wymiany
- krokwie 20% do wymiany
- zastrzały 20% do wymiany
- belki stropu podłogowego do oceny technicznej - załozyc do 20% wzmocnienia nakładkami drewnianymi




 <b>P&amp;P ART NOVA Sp. z o.o.</b> 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 <a href="http://www.art-nova.pl">www.art-nova.pl</a>					skala 1:100
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 10
Adres obiektu	Trzebiechów ul.Parkowa 4				
Przedmiot rysunku	Szkic nr 10 inwentaryzacja + ocena techniczna rzut więźby dachowej				Nr strony 60
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis 
Projektant:	mgr inż. arch. J.Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K.Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



# SZKIC NR 11 INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ WIĘŻBY DACHOWEJ b-b




**B-B**



STROP  
SB/1

- połepa gliniana 8cm
- na ślepym pułapie 2,5 cm
- puszta powietrzna 9cm
- deskowanie podsufitki 2,5
- tynek wapienny na trzcinie ok. 2 cm


belki  
17/20 co 115



DACH  
DB/1

- pokrycie blacha cynkowa
- deskowanie 2,5cm
- puszta powietrzna 8-15 cm
- połepa gliniana na listwach owiniętych stoma

krokiew  
19/22-28\*






- deskowanie 2,5 cm
- stary tynek wapienny 2cm
- suprema 5,0 cm
- tynek cem wap 3,0 cm

<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. 683206460 www.art-nova.pl					skala 1:50 1:25
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 11
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 61
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 11 INWENTARYZACJA - przekrój więźby dachowej b-b				Podpis
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



DACH  
DB/1

SZKIC NR 12 DOCIEPLENIE - POŁAĆ MANSARDY B





<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:50, 1:25
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 12
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 62
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 12 docieplenie - połać mansardy B				Podpis
Projektant:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



# SZKIC NR 13 docieplenie - strop mansardy B

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU MANSARDY (II p.)



STROP  
SB/1



<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:50, 1:25
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 13
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 63
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 13 docieplenie - strop mansardy B				Podpis
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



# SZKIC NR 14 WZMOCNIENIE WIĘZBY DACHOWEJ -WYTYCZNE WYMIANY I WZMOCNIENIA





## WYTYCZNE DLA WYMIANY I WZMOCNIENIA WIĘZBY DACHOWEJ - część A i B

<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:50
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku <b>14</b>
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 64
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 14 wzmocnienia więzby dachowej -wytyczne wymiany i wzmocnienia				Podpis
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



# SZKIC NR 16/1 INWENTARYZACJA- WIĄZARY DACHOWE WIEŻY




<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:50
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 16/1
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 66
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 16/1 INWENTARYZACJA- WIĄZARY DACHOWE WIEŻY				Podpis
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojnusz	Konstrukcje	25/79/Zg		




STROP


W/1  
W/2

## SZKIC NR 18/1 DOCIEPLENIE I WZMOCNIENIE -STROP PODŁOGOWY W1 i W2




<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:50
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 18/1
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 69
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 18/1 docieplenie i wzmocnienie- strop podłogowy W/1 i W/2				Podpis
Projektant:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		






STROP PODŁOGOWY W/1




PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU W/1

STROP  
W/1

WARIANT 1  
docieplenie na stropie



WARIANT 2  
docieplenie w stropie




ARTNOVA P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:20
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 18/2
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 70
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 18/2 docieplenie i wzmocnienie- strop podłogowy W/1 i W/2				Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Specjalność	Architektura	Nr uprawnień	464/88 UW
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Specjalność	Konstrukcje	Nr uprawnień	25/79/Zg
				Data	4.05.2015





STROP  
W/2

## STROP PODŁOGOWY W/2 - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE




## STROP PODŁOGOWY W/2 - STAN ISTNIEJĄCY




<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:20
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 18/3
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 71
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 18/3 docieplenie i wzmocnienie- strop podłogowy W/1 i W/2				Podpis
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojnusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



STROP  
W/1  
wzmocnienie




<div>ARTNOVA</div> <div>P&amp;P ART NOVA Sp. z o.o.</div> <div>65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460</div> <div>www.art-nova.pl</div>					skala 1:25, 1:10
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 19/1
Adres obiektu	Trzebiechów ul.Parkowa 4				
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 19/1 wzmocnienie stropu podłogowego-belka typu BS				Nr strony 72
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. J.Piotrowicz	Architektura	464/88 UW		<div>Podpis</div> 
Projektant:	inż. K.Wojnusz	Konstrukcje	25/79/Zg		




**SZKIC NR 19/2**  
 PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE  
 BELEK PODŁOGI TYPU BP - 4 szt.

STROP  
 W/1  
 docieplenie +  
 wzmocnienie

Wariant stalowy




Wariant drewniany



<b>ARTNOVA</b> P&P ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:20
Nazwa obiektu	PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52				Nr rysunku 19/2
Adres obiektu	Trzebiechów ul. Parkowa 4				Nr strony 73
Przedmiot rysunku	SZKIC NR 19/2 wzmocnienie stropu podłogowego-belka typu BP				
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. J. Piotrowicz	Architektura	464/88 UW	4.05.2015	
Projektant:	inż. K. Wojniusz	Konstrukcje	25/79/Zg		



384/52  
**PLAN SYTUACYJNY**  
**TRZEBIECHÓW dz. 384/52 GMINA: TRZEBIECHÓW**



P&F ART NOVA Sp. z o.o. 65-067 ZIELONA GÓRA UL. STARY RYNEK 15/11 TEL. (68)3206460 www.art-nova.pl					skala 1:500
Nazwa obiektu PAŁAC W TRZEBIECHOWIE dz. nr 384/52					Nr rysunku <b>1E</b>
Adres obiektu Trzebiechów ul. Parkowa 4					Nr strony
Przedmiot rysunku PLAN SYTUACYJNY					Podpis
Projektant: inż. Andrzej WROTKOWSKI		Specjalność ELEKTR	Nr uprawnień 182/76/ZG	Data 5.03.2015	
Sprawdził: inż. Marek SEWERYN		Specjalność ELEKTR	Nr uprawnień 196/87/ZG		