

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

**Biuro Usług
Technicznych DROGTOM
ul. Jesionowa 15
45-409 Opole**

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.032.22

Opole, 31.01.2022

Dot.: przebudowa drogi gminnej nr 103411 ul. szkolna oraz ul Łąkowa w miejscowości
Suchy Bór wraz z przebudową sieci teletechnicznej i budową kanału technologicznego

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje,
że na terenie objętym przedmiotową inwestycją posiadamy czynną sieć gazową
średniego ciśnienia wykonaną z rur polietylenowych DZ 110/25 wybudowaną w latach
2019-2021. Głębokość posadowienia 0.8-1.2m.

Z uwagi na ewentualną lokalizację elementów infrastruktury drogowej w strefie
kontrolowanej projektowanej sieci gazowej oraz zbliżenia do sieci gazowej podajemy
warunki jakie należy uwzględnić przy wykonywaniu projektu budowlano-
wykonawczego i późniejszej rozbudowy drogi:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni w Opolu w ewentualnych miejscach kolizyjnych celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej,
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- w przypadku nie zachowania normatywnych odległości od górnej nawierzchni projektowanej nawierzchni chodnika, infrastruktury drogowej oraz projektowanych

kanatów teletechnicznych do sieci gazowej, należy uwzględnić w projekcie przebudowy drogi i jego późniejszej realizacji sposób ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowych, który należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Opolu,

- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej (obniżenie, założenie rur ochronnych, lokalizacja i usytuowanie istniejących skrzynek armatury sieci gazowej itp.) należy uzgodnić ze służbami technicznymi Gazowni w Opolu oraz należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- w przypadku konieczności przebudowy odcinka sieci gazowej należy wystąpić o wydanie warunków technicznych przebudowy do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym OZG w Opolu, projekt techniczny jego wykonanie i realizacja zrealizowany zostanie staraniem i na koszt Inwestora,
- wykonanie zabezpieczenia (lub przebudowy) odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinków istniejącej sieci ponosi Inwestor.

Sieć gazową średniego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonym planie

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ a/a

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Piotr Broniec

