

Zambrów, dnia 24.05.2023

Rrg.271.11.2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr Rrg.271.11.2023 pn.: „**Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ dnia 12.05.2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej

Odpowiedź nr 1 Zamawiający udostępnił całą dokumentację którą posiada.

Pytanie nr 2 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na przyłączy wodociągowe oraz oczyszczalnię ścieków

Odpowiedź nr 2 Dołączono specyfikacje przyłącza wodociągowego.

Dołączono specyfikację oczyszczalni ścieków.

Pytanie nr 3 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie rysunków oraz opisów (parametry techniczne) oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź nr 3 Rysunki oraz opis oczyszczalni ścieków zostały dołączone razem z dokumentacją w załączniku nr 9 Dokumentacja techniczna, PZT PAB, PAB, 10 Opis Oczyszczalni. Zamawiający dołącza plik.

Pytanie nr 4 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunki studni chłonnej (parametry, wymiary)

Odpowiedź nr 4 Dołączono opis oczyszczalni ścieków

Pytanie nr 5 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunki pompowni ścieków (parametry, wymiary).

Odpowiedź nr 5 Dołączono kartę katalogową przepompowni ścieków.

Pytanie nr 6 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunki osadnika gnilnego (parametry, wymiary).

Odpowiedź nr 6 Dołączono opis oczyszczalni ścieków

Pytanie nr 7 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunki studni rewizyjnej PVC (parametry, wymiary).

Odpowiedź nr 7 Dołączono na profilu podłużnym zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 8 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie opisu rurociągu tłoczego na kanalizacji sanitarnej (rodzaj oraz ilość rurociągu).

Odpowiedź nr 8 Rurociąg tłoczny z projektowanej przepompowni ścieków zostanie włączony do osadnika gnilnego. Rurociąg $\varnothing 110$ PE PN 10

Pytanie nr 9 BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie schematów rury osłonowej na przyłączy wodociągowym oraz kanalizacyjnym (wymiary, rodzaj materiału).

Odpowiedź nr 9 Oznaczona rura osłonowa na dołączonym profilu podłużnym zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz profilu podłużnym przyłączy wodociągowego.

Pytanie nr 10 BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie jaki wodomierz zastosować do instalacji wodociągowej: SV-RTK-2,5 czy JS 4-02 Smart oraz na jaki przepływ

Odpowiedź nr 10 Zgodnie z załączoną dokumentacją

SV-RTK-2,5

$Q = 1,94 \text{ m}^3/\text{h}$

Pytanie nr 11. BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie jaki typ zaworu antyskażeniowego zastosować do instalacji wodociągowej: EA czy BA.

Odpowiedź nr 11. Zgodnie z załączoną dokumentacją – BA

Pytanie nr 12 BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie czy wycena obejmuje nad- i podumywalkowy przepływowy podgrzewacz wody na instalacji wod-kan.

Odpowiedź nr 12. Tak zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 13 BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie czy wycena obejmuje wentylator łazienkowy z czasowym wyłączeniem prądu na instalacji wod-kan. Jeśli tak, to w jakiej ilości.

Odpowiedź nr 13 TAK. Ilość wentylatorów łazienkowych z czasowym wyłączeniem prądu – 2 szt, oznaczone na projekcie symbolem „we”

Pytanie nr 14 BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie czy wycena obejmuje lustro łazienkowe. Jeśli tak, to proszę o podanie wymiarów.

Odpowiedź nr 14 TAK. 1 lustro o wymiarach 1mX1m

Pytanie nr 15 BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie czy wycena centralne ogrzewanie w postaci grzejnika elektrycznego. Jeśli tak, to proszę o podanie parametrów oraz ilości.

Odpowiedź nr 15 TAK. Zgodnie z dokumentacją projektową branża elektryczna rys.E-01

Grzejnik elektryczny moc 1500 W – 8 szt.

Grzejnik elektryczny moc 750 W – 2 szt.

Grzejnik elektryczny moc 500 W – 5 szt.

Grzejnik elektryczny moc 250 W – 2 szt.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **wydłuża termin składania ofert do dnia 30.05.2023**