

Schemat wykonania nowego zasilania
tablic bezpiecznikowych dla 4 pionów

TB – Tablica bezpiecznikowa

PODDASZE

TB – Tablica bezpiecznikowa

II PIĘTRO

TB – Tablica bezpiecznikowa

I PIĘTRO

TB – Tablica bezpiecznikowa

PARTER

WP

Kabel YDY 5X10mm²
Nowe zasilanie tablic bezpiecznikowych

INT

RG – Rozdzielnia Główna
Poza opracowaniem

