

ZP.271.4.2023

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej ustawy PZP na roboty

pn:

„Przebudowa ulic: Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej w m. Dobrów oraz Wesołej w m. Ruszków Drugi”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania z dnia 23.03.2023 r., dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Gmina Kościelec, działając na podstawie Art. 283 ust. 2 informuje, co następuje:

Pytanie

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuści zastosowanie przy wykonaniu konstrukcji jezdni zastąpienie mieszanki kamiennej 0-63 mm kruszywem kamiennym betonowym 0-63 mm gr. oraz czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę warstwy ścieranej jezdni AC 11S dla KR 1-2 gr. 4 cm na warstwę destruktu bitumicznego gr. 6 cm spryskaną emulsją i miałowaniem dla ulic Kręta, Łąkowa, Pogodna, Szkolna oraz Wodna w m. Dobrów oraz Wesoła w m. Ruszków Drugi.

Natomiast dla ulic Słoneczna, Różana i Krótka w m. Dobrów czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie mieszanki kamiennej 0-63 mm kruszywem betonowym 0-63 gr. w konstrukcji jezdni ?

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża** zgody na wyżej wymienione propozycje.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.

WÓJT
Dariusz Ostrowski