



Tytuły
HIT 2004 i 2009



powiat grodziski



Certyfikat
PRZEJRZYSTA POLSKA



Certyfikat
BEZPIECZEŃSTWA ZPP

STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wielkopolski, 29.08.2022 r.

IG-DP.272.6.2022

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczkowo - Kotusz - granica powiatu - etap I”

W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy projektu umowy § 12 ust. 1.1.

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wymiaru kary za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z 30% wynagrodzenia umownego brutto na 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pytanie 2: Dot. projektu umowy § 12 ust. 1.3.

Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary z 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy na 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. Obecny wymiar kary za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jest wygórowany i niezasadny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pytanie 3: Dot. projektu umowy § 12 ust. 1.4

Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary z 0,3% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy na 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. Obecny wymiar kary za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jest wygórowany i niezasadny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymują zapisy SWZ.

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/31,5 na warstwę podbudowy z kruszywa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw o frakcji 0/31,5 mm.

Pytanie 5: Prosimy o podanie wytycznych dot. wiaty autobusowej.

Odpowiedź: Wiatę należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Kosz należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2.

Pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie różnic między kosztorysem ofertowym a wykazem drzew do wycinki i nasadzeń.

Odpowiedź: Do wycinki jest 42 szt. Drzew, natomiast do nasadzeń jest 101 szt. drzew. Tak więc poprzez 1 kpl należy rozumieć wszystkie drzewa wg wykazu drzew do wycinki i nasadzeń.

Pytanie 7: Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome oraz okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź: Okres pielęgnacji zieleni ma trwać rok od dnia odbioru. Gwarancja na oznakowanie poziome grubowarstwowe dwa lata.

Przewodniczący komisji przetargowej

SEKRETARZ POWIATU

/-/ Tomasz Dolata