

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SULĘCZYNO
UL. KASZUBSKA 26,
83-320 SULĘCZYNO

Sulęczyńno, 2023-01-25

Znak postępowania: ZP.271.1.1.2023

WYJAŚNIENIE NR 2

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (art. 271 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYŃNIE – ETAP I”**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sulęczyńno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 24.01.2023 r.

1. Prosimy o udostępnienie parametrów doboru zestawu hydroforowego. Czy zestaw hydroforowy powinien posiadać certyfikat CNBOP ?

ODPOWIEDŹ:

Do doboru zestawu hydroforowego przyjęto zapotrzebowanie wody dla pracy 3 hydrantów jednocześnie (łącznie 3dm³/s) oraz ciśnienie na ssaniu 0 (zakładany pobór wody ze zbiornika p.poz. z uwagi na niedostępność informacji gestora sieci dot. wydajności sieci wodociągowej z której będzie pobierana woda) wysokość podnoszenia zestawu; na wysokość piętra, straty na odcinku do najbardziej odległego hydrantu na piętrze oraz straty na wężu półelastycznym 30m i minimalnym ciśnieniu na wylocie z węża zapewniającego wymagany zasięg strumienia. Do odbioru instalacji Straż może zażądać certyfikatu dlatego zestaw powinien go mieć.

2. Czy w zakres wyceny wchodzi zbiornik gazu LPG? Przeważnie Inwestor w własnym zakresie podpisuje umowę na dostawę zbiornika i gazu.

ODPOWIEDŹ:

Zbiornik gazu LPG nie jest przedmiotem zamówienia (zmiana źródła ciepła).

3. Jakie baterie umywalkowe należy przyjąć do wyceny? Czy baterie mają być czasowe na wodę zmieszaną ?

ODPOWIEDŹ:

Przetarg dotyczy stanu surowego budynku. Biały montaż nie wchodzi w zakres. Wykonana zostanie tylko instalacja podstawowa.

4. Czy wyposażenie toalet wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak to jakie przedmioty należy przyjąć do wyceny (dozowniki mydła, podajniki papieru, suszarki elektryczne)

ODPOWIEDŹ:

Przetarg dotyczy stanu surowego budynku. Wyposażenie nie jest przedmiotem przetargu.

5. Czy do wyceny należy przyjąć sterowanie ogrzewaniem podłogowym? Czy w wycenie należy przewidzieć siłowniki przy poszczególnych pętach ogrzewania, okablowanie, sterowniki w pomieszczeniach?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt.2 system ogrzewania będzie systemem rozproszonym, sterowanym termostatami w ustalonych pomieszczeniach przypisanych do 3-ech węzłów lokalnych, zasilanych z głównego układu rur zasilania niskotemperaturowego 30/35 st.C dlatego nie ma konieczności stosowania mieszaczy sterowanych siłownikami, natomiast rozdzielacze powinny posiadać przepływomierze dla ustalenia wymaganych przepływów w poszczególnych pętlach.

Dla zainstalowania termostatów należy przewidzieć system zasilania i sterowania (dowolny, w tym WiFi – aby skutecznie przekazywał sygnały). Ilość termostatów równa co najmniej ilości pomp obiegowych w węzłach.

- II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.**
- III. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Bernard Grucza
Wójt Gminy Sulęczyńskie
(kierownik Zamawiającego)