

Bądkowo, dnia 29.04.2025 r.

Gmina Bądkowo

ul. Włocławska 82

87-704 Bądkowo

Nr postępowania RRG.ZPF.271.4.2025

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania: **Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Bądkowo.**

Na podstawie art. 284. ust. 6 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powłoki zabezpieczającej zbiorników przepompowni z wykorzystaniem kompozytów poliestrowo-szklanych (włókno szklane nasączono żywicą poliestrową) nakładanych na wstępnie przygotowaną i zreprofilowaną materiałami mineralnymi powierzchnię? Powłoki żywiczne w 100% zabezpieczają powierzchnie betonowe przed agresywnym środowiskiem, tworząc jednolitą, szczelną strukturę odporną w zakresie pH 3-11, a nawet 2-14 w zależności od zastosowanych żywic?

Odpowiedź:

Zaproponowana technologia nie jest rozwiązaniem równoważnym do przedstawionego w dokumentacji, która dokładnie określa sposób renowacji i zabezpieczenia zbiorników przepompowni ścieków. Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie przedstawionych propozycji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji i kompleksowego zabezpieczenia zbiorników przepompowni z wykorzystaniem cienkościennych paneli GRP montowanych w zbiornikach, które tworzą 100% szczelną i odporną barierę? Przestrzeń obwodowa pomiędzy starym zbiornikiem, a panelem wypełniana jest wysokowytrzymałą (min. 20 MPa odporności na ściskanie) mieszanką iniekcyjną?

Odpowiedź:

Zaproponowana technologia nie jest rozwiązaniem równoważnym do przedstawionego w dokumentacji, która dokładnie określa sposób renowacji i zabezpieczenia zbiorników przepompowni ścieków. Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie przedstawionych propozycji.