

**GKŚO.I.271.11.2023**

**Kiwity, dnia 27.09.2023r.**

**Zamawiający  
Gmina Kiwity  
Kiwity 28,  
11-106 Kiwity  
NIP: 743-19-13-795**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa studni głębinowej w Kiersnowie ”.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

**Zapytanie do postępowania:**

Zapytanie do postępowania.

„Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane rury tłoczne i głowica (ocynk czy stal nierdzewna).”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i głowicy w „ocynku”

**Zamawiający informuję że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

**Wójt Gminy Kiwity  
Wiesław Tkaczuk**