



UWAGI
W CZĘŚCI OPISOWEJ USZCZEGÓLOWANO NIEZBĘDNE PARAMETRY
ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

Sposoby naprawy elementów.
UWAGA! Uzgodnić z producentem systemu.

- A** izolacja przeciwwodna komór i innych powierzchni stykających z wodą
jednoskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca typu AQUAFIN-1K
dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca typu AQUAFIN-2K/M
- B** wykonanie fasety na połączeniach płaszczyzn wewnętrznych komór
jednoskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca typu AQUAFIN-1K
zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków typu, ASOCRET-FM40V -faseta 4cm
jednoskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca typu AQUAFIN-1K
- C** wykończenie powierzchni betonowych ponad lustrem wody
koncentrat gruntujący typu ASO-UNIGRUND-K
akrylowa farba fasadowa, do budowli nawodnych w ujęciach wody, typu REVADDRESS-ACS-Acryl - 2 warstwy, kolor jasnoszary
- D** posadzka na komorze czerpnej
środek do gruntowania podłoża zawilgoconych, typu INDUFLOOR-IB1250
piasek kwarcowy do wykonania posypki na świeżo zagruntowanym podłożu
żywica epoksydowa do wyk. posadzek przemysłowych, typu INDUFLOOR-IB3357,
kolor RAL 7040
piasek kwarcowy do wykonania posypki antypoślizgowej
- E** naprawa elementów betonowych do głębokości 20mm
mineralna powłoka, warstwa szczepna typu ASOCRET-KS/HB
zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków, typu ASOCRET-FM40V
- E'** uzupełnienie ubytków w elementach betonowych
mineralna powłoka antykorozyjna zbrojenia, typu ASOCRET-KS/HB
mineralna powłoka, warstwa szczepna typu ASOCRET-KS/HB
zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków, typu ASOCRET-FM40V
ubytki głębsze niż 40mm uzupełniać warstwami po max. 40mm

ul. Odkrywców 55 53-212 WROCLAW		neXen	
NADZÓR, PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO			
Projektant	Imię i nazwisko	nr uprawnień/specjalność	Podpis
branża architektoniczno-konstrukcyjna	mgr inż. Adam Gierczak	upr. 191/00/DUW upr. 189/98/UW Specjalność konstrukcyjno-budowlana Specjalność architektoniczna	
Sprawdził	mgr inż. Anna Ozimek	upr. nr. 12/11 Specjalność konstrukcyjno-budowlana	
Inwestycja: Przebudowa ujęcia wody Betlejem w Krzeszowie z uwzględnieniem naprawy płyty dennej			skala 1:50
Adres inwestycji: działki nr. 955/1, 954/2 obrob. 0018 Krzeszów, JE-Gmina 02070_2 Kamienna Góra			Data 03-2020
Tytuł rysunku Widoki i przekroje komory wylewowej			rys. nr K-7
Inwestor GMINA KAMIENNA GÓRA AL. WOJSKA POLSKIEGO 10, 58-400 KAMIENNA GÓRA			PB <input type="checkbox"/> PW <input type="checkbox"/>