



Bilans mocy:	
Pi = 16,35 kW	
Ps = 9,50 kW	
Ib = 14,8 A	
In = 35 A	

Rozdzielnica podtynkowa IP30
6x24mod.
z drzwiami metalowymi z zamkiem



UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA PRZED PORAZENIEM - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R1 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	PROJEKT TECHNICZNY			
LOKALIZACJA:	RASZKÓW, POGRZYBÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15	BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
INWESTOR:	GINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32	NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO IZBY:	DATA: 03.03.2023r.	SKALA: -:-
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	UAN-7342-8/93	WKP/IE/4688/01	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:	NR RYS:
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	-	AU.F-1-4-100/78	DOŚ/IE/1327/03	PODPIS:	E11
		NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO IZBY:		