



LEGENDA

- Moduł gniazda ogólnego użytkowania i gniazda DATA komputerowego 230VAC gdzie "X" oznacza ilość gniazd. Wykonanie pit
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze pit
- Gniazdo wtyczkowe podwójne pit
- Gniazdo wtyczkowe hermetyczne min. IP44 pojedyncze pit
- Gniazdo wtyczkowe hermetyczne min. IP44 podwójne pit
- Gniazdo wtyczkowe 400VAC hermetyczne min. IP44
- Wypust kablowy 230VAC
- Wypust kablowy 400VAC
- Zestaw gniazd 1x400VAC 16A / 1x230VAC 16A z rozłącznikiem hermetycznym min. IP44
- Przycisk wyłączenia ppoż
- PWP PV Przycisk ppoż fotowoltai
- Przycisk awaryjnego wyłączenia kolowni
- Rozdzielnica elektryczna
- Rura ochronowa

UWAGA:

- dokładną lokalizację gniazd należy ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem
- okablowanie pomiędzy jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji, a poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi należy wykonać wg. DTRi producenta w porozumieniu z branżą
- dokładną lokalizację wypustów i gniazd zasilających urządzenia należy zweryfikować na etapie wykonawstwa z projektami branżowymi
- przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda
- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową
- na etapie wykonawstwa ustalić miejsce montażu projektora (ściana czy sufit)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ POM.	POW. UŻYTKOWA
		(m)	(m <sup>2</sup> )
2.1 KLATKA SCHODOWA	PLYTKI GRESOWE	3,00	17,60
2.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,90
2.3 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	17,60
2.4 SALA 11	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	57,70
2.5 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.6 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.7 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,90
2.8 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.9 SALA 10	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	57,70
2.10 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.11 KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	76,60
2.12 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.13 SALA 9	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	56,30
2.14 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.15 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,90
2.16 WINDA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	3,90
2.17 ARCHIWUM	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	4,40
2.18 POKÓJ LOGOPEDY	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	18,80
2.19 TERAPIA PEDAGOGICZNA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	18,80
2.20 KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	10,20
2.21 KLATKA SCHODOWA	PLYTKI GRESOWE	3,00	17,60
2.22 KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	93,40
2.23 WC PERSONELU	PLYTKI GRESOWE	2,50	11,00
2.24 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,90
2.25 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.26 SALA 8	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	76,00
2.27 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.28 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.29 SALA 7	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	67,30
2.30 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.31 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,90
2.32 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PLYTKI GRESOWE	2,50	11,60
2.33 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,90
2.34 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.35 SALA 6	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	67,30
2.36 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.37 ŁAZIENKA	PLYTKI GRESOWE	2,50	14,50
2.38 SALA 5	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	76,00
2.39 SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	2,50	10,90
2.40 MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	2,50	9,20
2.41 KLATKA SCHODOWA	PLYTKI GRESOWE	3,00	17,60
RAZEM:			1022,90

UKŁAD SIECI TN-S

TYTUŁ: RYSUNEK INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ ORAZ TRASY KABLOWE RZUT PIĘTRA		PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DOKŁADZWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WESŁAW MOTYL 63-400 OSTROWIEC WIELKOPOLSKI, UL. KRÓLEWSZYNIA 18 TEL. 42 9924000, E-MAIL: pa.arcus@wp.pl	
TEMAT:	PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA:	RASZKÓW, POGRZYBÓW EDM. EWID.: 31706-5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15	DATA:	03.03.2023r.
INWESTOR:	GMINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność: instalacyjno-inżynierska	NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO DZYT: PODPIS:
SPRZĄDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność: instalacyjno-inżynierska	UAN-7342-8/93	WKP/IE/4688/01
ASISTENTA PROJEKTANTA:	—	ALF-1-4-100/18	DOS/IE/1327/03
		NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO DZYT: PODPIS:
		—	—