



UWAGA:

- dokładną lokalizację łączników, przełączników, przycisków należy ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem
- dokładną lokalizację opraw oświetleniowych należy zweryfikować z projektami branżowymi
- dokładną lokalizację wypustów i gniazd zasilających urządzenia należy zweryfikować na etapie wykonawstwa z projektami branżowymi
- przebiega instalacji przez przegrody pom. należy uszczelnienie pianką/masą o odporności ogniowej nie mniejszej niż przegroda
- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową

LEGENDA

Oprawy oświetlenia podstawowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Oprawy oświetlenia awaryjnego - kierunkowa z systemem autotestu o czasie pracy w stanie awaryjnym 1h

AW1

AW2

AW3

AW5

EW1

EW2

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy hermetyczny min. IP44

Łącznik świecznikowy

Czynnik ruchu

Czynnik ruchu hermetyczny min. IP44

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYSOKOŚĆ POM.	POW. UŻYTKOWA	
		[m]	[m ²]	
2.1 KŁATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	17,60	
2.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90	
2.3 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	17,60	
2.4 SALA 11	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	57,70	
2.5 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.6 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.7 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90	
2.8 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.9 SALA 10	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	57,70	
2.10 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.11 KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	76,60	
2.12 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.13 SALA 9	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	56,30	
2.14 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.15 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90	
2.16 WINDA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	3,90	
2.17 ARCHIWUM	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	4,40	
2.18 POKÓJ LOGOPEDY	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	18,80	
2.19 TERAPIA PEDAGOGICZNA	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	18,80	
2.20 KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	10,20	
2.21 KŁATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	17,60	
2.22 KORYTARZ	WYKŁADZINA WINYLOWA	2,50	93,40	
2.23 WC PERSONELU	PŁYTKI GRESOWE	2,50	11,00	
2.24 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90	
2.25 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.26 SALA 8	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	76,00	
2.27 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.28 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.29 SALA 7	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	67,30	
2.30 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.31 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90	
2.32 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	PŁYTKI GRESOWE	2,50	11,60	
2.33 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,90	
2.34 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.35 SALA 6	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	67,30	
2.36 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.37 ŁAZIENKA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	14,50	
2.38 SALA 5	WYKŁADZINA WINYLOWA	3,00	76,00	
2.39 SZATNIA	PŁYTKI GRESOWE	2,50	10,90	
2.40 MAGAZYN	PŁYTKI GRESOWE	2,50	9,20	
2.41 KŁATKA SCHODOWA	PŁYTKI GRESOWE	3,00	17,60	
RAZEM:			1022,90	

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Tytuł rysunku:
INSTALACJA OŚWIETLENIA
RZUT PIĘTRA

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DOKŁADZWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTROWIEC WIELKOPOLSKI, UL. KRÓTKOSZYŃSKA 18
TEL. 62 992400, E-MAIL: pa.parcus@onet.pl

TEMAT:
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

LOKALIZACJA:
RASZKÓW, POGRZYBÓW
K.D.M. E.W.D.: 31706-5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15

INWESTOR:
GMINA I MIASTO RASZKÓW
63-440 RASZKÓW, RYNEK 32

PROJEKTANT:
MGR INŻ. DZISŁAW STACHOWIAK
spec.jednost. instalacyjno-inżynieryjna

SPRACOWUJĄCY:
MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK
spec.jednost. instalacyjno-inżynieryjna

ASISTENTA
PROJEKTANTA:
-

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

DATA:
03.03.2023r.

SKALA:
1:100

NR UPRAWNIEN:
UAN-7342-8/93

NR PRZYN. DO ZBITY:
WKP/E/4688/01

PODPIS:
-

NR RYS:
E3