



Podlaskie
GMINA CZYZEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
NIP 722-159-05-41; REGON 450670166
RG.271.2-4.2024



Czyżew, 2024-05-20

**Wykonawcy postępowania
RG.271.2.2024**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 275 ust. 2 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. :
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem”
Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych ezamowienia.gov.pl pod nr 2024/BZP 00304335/01 z dnia 2024-04-26

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 1

W PFU jest zapis jak poniżej : • Wymianę szafy sterującej pracą całej stacji. Obecna szafa była przystosowana do zarządzania dwoma studniami. Sterowanie studnią nr 3 znajduje się w oddzielnej szafie. Dołączono też system wizualizacji i powiadamiania sms. Nowa szafa musi sterować trzema pompami głębinowymi za pomocą przemienników częstotliwości, obsługiwać system wizualizacji położenia przepustnic, pracować w oparciu o system SCADA, posiadać wizualizację w aplikacji mobilnej i zawierać powiadamianie sms. Nowe sterowanie zakłada zmianę systemu zarządzania pracą studni z ręcznego na automatyczny. Obecnie stacja korzysta z trzech studni, z czego tylko dwie mogą pracować łącznie z uwagi na ograniczenie wydajności stacji. Algorytm powinien uwzględnić naprzemienną pracę 2 z 3 studni, zakładając ich cykliczną zmianę, tak aby pobór wody był równomierny ze wszystkich studni. Nowa szafa musi dodatkowo obsługiwać także dmuchawę do powietrznego płukania filtrów. Przy projektowaniu wyposażenia szafy sterującej należy wziąć pod uwagę planowaną późniejszą rozbudowę stacji o dodatkowy, niezależny ciąg filtracyjny zwiększający wydajność stacji oraz dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej zwiększający retencję. Na drzwiach szafy musi się znaleźć dotykowy panel operatorski, przełączniki pracy urządzeń w cyklu R/O/A, kontrolki pracy urządzeń i wyłącznik główny.

W załączonym formularzu ofertowym w tabelce nie ma miejsca na wstawienie ceny opisanej w PFU pozycji. W formularzu brakuje również pozycji do wpisania kosztów wymiany złożeń filtracyjnych na II stopniu filtracji.

W związku z powyższym proszę o udostępnienie uzupełnionego formularza ofertowego w możliwie szybkim terminie.

Proszę również rozważyć możliwość przedłużenia terminu składani ofert co najmniej o 1 dzień

Wyjaśnienie

Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym dodając w tabeli 3 dodatkowe pozycje tj.

Doposażenie SUW w dmuchawę do powietrznego płukania filtrów

Szafa sterująca pracą całej stacji – szafa główna

Wymiana złoza na II stopniu filtracji

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej PZP), Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Zmienia się załącznik nr 3 do SWZ – formularz ofertowy – prawidłowy formularz stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Nowy termin składania ofert stanowi dzień **23 maja 2024** godz. 9.00

Otwarcie ofert odbędzie się 23 maja 2024r o godz. 10.00

W związku w powyższym zmienia się termin związania ofertą na dzień 21.06.2024r

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Franciszek Kuczewski

.....
podpis osoby upoważnionej