


**SEWIK**

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane  
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458  
sewik@sewik.com.pl  
www.sewik.com.pl



Zakopane dnia, 01 kwietnia 2025 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**dot.: postępowania przetargowego znak: 5S/Dyfuzory/2025

Na podstawie art. 30 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych<sup>1</sup> SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „**Czyszczenia reaktorów dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających dla dwóch reaktorów biologicznych w oczyszczalni ścieków przy ul. Kasprowicza w Zakopanem**” w dniu 31 marca 2025 roku wpłynął wniosek od Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”). Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosku wraz z odpowiedziami:

**Pytania Wykonawcy z dnia 31 marca 2025 r.:**

1. Zamawiający w SWZ pkt 3 , ppkt 3.3 pisze: „W zakresie prowadzonych prac należy dokonać montażu systemu napowietrzania tj. układu dyfuzorów wraz z węzami zasilającymi i armaturą łączeniową, a następnie dokonać napełnienia zawartości reaktorów i przeprowadzić rozruch technologiczny”. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia węże zasilające i armatura łączeniowa. Czy one też podlegają wymianie?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:** Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli istniejące węże zasilające i armatura łączeniowa będą w dobrym stanie technicznym, wówczas nie podlegają wymianie.

2. Prosimy o dokładne określenie ilości dyfuzorów. W SWZ występują dwie wartości: 1248 i 1284 sztuki.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:** Zamawiający wyjaśnia że prawidłowa ilość dyfuzorów wynosi  $2 \times 624 = 1248$  sztuk. Zatem Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w treści pkt 3.3.2 SWZ, która otrzymuje brzmienie:  
*Specyfikacja zakresu prac :*

- 1) Demontaż starych dyfuzorów talerzowych – 1248 sztuki
- 2) Mycie i płukanie rusztu wewnątrz.
- 3) Montaż nowych dyfuzorów – 1248 sztuki
- 4) Kontrola połączeń stałych rusztu
- 5) Próba szczelności.
- 6) Utylizacja zdemontowanych dyfuzorów talerzowych
- 7) Rozruch technologiczny

3. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami z rzutem rusztu w komorze napowietrzania? Jeśli tak prosimy o dołączenie ich do specyfikacji.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:** Zamawiający udostępnia w załączeniu rysunki : 1T - Plan sytuacyjny - skala 1:500 oraz 4T - Reaktory biologiczne – system napowietrzania ścieków; recyrkulacji i spustu osadów 1:100 oraz 5T - Reaktory biologiczne – przekrój B-B, C-C, D-D, E-E 1:50

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>

PREZES ZARZĄDU  
*Cubez*  
Stanisława Czubernat  
[podpis Kierownika Zamawiającego]

**POUCZENIE:**

Zgodnie z art. 81 Regulaminu Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

<sup>1</sup> Regulamin dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html>





ul. Kasprowicz 35 c, 34-500 Zakopane  
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458  
sewik@sewik.com.pl  
**www.sewik.com.pl**

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1085119>
- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ,
- a/a ZP.

Sporządziła: Ewa Dworska.

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001  
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559  
REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście  
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

