



ŻMIGRÓD

IRL.271.1.2024

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 21 marca 2024 r.

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”** Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w Polsce wymaga się aby podłoga sportowa zamontowana wewnątrz budynku posiadała zgodność z normą PN 14904 –Nawierzchnie terenów sportowych-halowe nawierzchnie sportowe do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Opisana w specyfikacji nawierzchnia sportowa jest nawierzchnią zewnętrzną nie posiadającą zgodności z wymaganą normą.

W związku z tym czy do wyceny należy przyjąć nawierzchnie poliuretanową EPDM bez użycia SBR posiadającą deklarację właściwości na zgodność z norma PN 14904 ?

Odpowiedź:

Należy zastosować produkt do zastosowania wewnętrznego dedykowany dla przyszkolnych sal gimnastycznych, posiadający dopuszczenie do obrotu. Przykładowy system do wykonania na podłożu betonowym:

1. gruntowanie powłoka epoksydowa (zużycie 0,50 kg/m²)
2. warstwa tłumiąca hałas - powłoka poliuretanowa o podwyższonej elastyczności (zużycie 3,50 kg/m²)
3. warstwa zasadnicza powłoka poliuretanowa o podwyższonej elastyczności (zużycie 2,50 kg/m²)
4. warstwa zamykająca (zużycie 0,13 kg/m²)

Pytanie nr 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w Polsce wymaga się aby podłoga sportowa zamontowana wewnątrz budynku posiadała poziom palności min. CflS1 –produkt trudno zapalny. Czy Zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia sportowa zamontowana w hali posiadała wymaganą prawem budowlanym trudno zapalność na poziomie min. CflS1 i na potwierdzenie tego będzie żądał dołączenia raportu z badań na trudnopalność nawierzchni do wniosku materiałowego przed wbudowaniem podłogi sportowej?

Odpowiedź:

Należy spełnić wymagania opisane w §258 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz po podpisaniu umowy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku.



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ **nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu**, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Żmigród
Robert Lewandowski

Sprawę prowadzi: Paweł Pilarski
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 18

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl