

Muszyna, dnia 25 października 2021 r.

Zp.271.26.2021

Miasto i Gmina

Uzdrowskowa Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: „Aranżacja świetlicy wiejskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Powroźniku”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytania z dnia 19.10.2021 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji sprzętu kuchennego oraz zabudowy meblowej. Jest to konieczne do sporządzenia oferty.

Odpowiedź nr 1:

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować wyposażenie kuchni, na które składa się:

- a) Piekarnik, o specyfikacji:
 - klasa efektywności energetycznej: min A+,
 - źródło ciepła: elektryczny,
 - pojemność komory pieczenia: min. 75l,
 - kolor: czarny,
 - do zabudowy.
- b) mikrofalówka, o specyfikacji:
 - pojemność: min. 23l,
 - funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrażanie,
 - moc mikrofal: min 900 W,
 - kolor: czarny.
- c) lodówka, o specyfikacji:
 - wysokość: min 190 cm,
 - szerokość: min 70 cm,
 - głębokość: min. 80 cm,
 - pojemność chłodziarki: min 400l,
 - pojemność zamrażarki: min 100l,
 - położenie zamrażarki: na dole,
 - pełny No Frost.
- d) zmywarka, o specyfikacji:
 - do zabudowy,

- szerokość: min. 59 cm,
 - wysokość: min. 81 cm,
 - głębokość: min. 55 cm,
 - pojemność: min 14 kompletów naczyń.
- e) zlew dwukomorowy z armaturą oraz podzlewowym separatorem tłuszczu i skrobi, o specyfikacji:
- typ: wpuszczany w blat,
 - wykonanie: stal szlachetna,
 - ilość komór: 2
 - wymiary komory: min. 34 cm x min. 37 cm x min. 14 cm
 - pojemność separatora: min 15 l
 - pojemność odmulacza: min 15 l
 - wysokość separatora: min. 38 cm
 - szerokość separatora: min 33 cm
 - długość separatora: min 42 cm
- f) zlew jednokomorowy z armaturą umywalkową, o specyfikacji:
- wykonanie: stal nierdzewna
 - wysokość: min. 15 cm,
 - głębokość min. 29 cm,
 - szerokość: min. 40 cm.
- g) podgrzewacz wody, o specyfikacji:
- pojemność: 30l,
 - Moc: 1,5 kW
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Typ: nadumywalkowy
- h) płyta indukcyjna, o specyfikacji:
- liczba pól grzewczych: 4
 - wykonanie płyty grzewczej- szkło ceramiczne
 - szerokość: min. 80 cm
 - głębokość: min. 50 cm
 - zasilanie: 400V
 - kolor: czarny
- i) zabudowa meblowa kuchni, o specyfikacji:
- długość 7,5 mb zabudowy meblowej kuchennej wykonanej z płyty meblowej z blatem roboczym, przy czym wysokość blatu dostosowana do wysokości urządzeń kuchennych.
 - szafki kuchenne wiszące- długość 5mb.
 - układ i ilość szafek oraz szuflad do uzgodnienia z Zamawiającym,
- j) wyposażenie magazynu, o specyfikacji:
- 4 mb zabudowy meblowej, składająca się z regałów z płyty meblowej na przechowywanie produktów suchych.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część. Powyższe wyjaśnienia zostają udostępnione jako uzupełnienie pliku pn.: „załącznik_nr_4_do_swz_dokumentacja_przetargowa” w postaci pliku pn.: „specyfikacja_sprzetu_kuchennego_oraz_zabudowy_meblowej”

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)