





Blok podporowy dla węzła wodociągowego




Blok oporowy dla trójnika



Blok oporowy dla kołnierza X




Blok oporowy dla łuku



Uwagi:

Bloki oporowe stosować na łukach, kolanach, zakończeniu rurociągu.
Bloki podporowe należy stosować przy połączeniu rur z elementami żeliwnymi

 45-131 Opole, ul. Cygana 4 tel. +48 606 911 593		Nazwa opracowania: BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MAKOWSKIEGO I ŁĄCZNIKU MIĘDZY UL. MAKOWSKIEGO A UL. PODKOWIŃSKIEGO W KLUCZBORKU	
Przedmiot rysunku: SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WYKONANIA BŁOKÓW OPOROWYCH		Lokalizacja: m. Kluczbork, ul. Makowskiego	
Wykonawcy		Imię i nazwisko	Numer uprawnień
Projektant:		mgr inż. TOMASZ PŁACZEK	OPL/1957/PWBS/21
Sprawdzający:		mgr inż. MAREK KLYK	OPL/1956/PWBS/21
Data opracowania:		Skala:	Nr rysunku:
WRZESIEŃ 2022r.		-	4.2