



Legenda		
Blok	Opis	Ilość
	Drut odgromowy 8 OG, DR 8 OG, 80000802	23.72 kg
	Przewody odprowadzające - Drut odgromowy 8 OG, DR 8 OG, 80000802	5.92 kg
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OG, 90100102	6 szt.
	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OG, 90400102	4 szt.
	Skrzynka kontrolna do elewacji, 68.1/BIAŁA PL, 96800108	4 szt.
	Iglia gąsiorowa podwójna 2m, 71.20 AL, 97102009	1 szt.
Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp.		

Nr katalogowy	Typ	Nazwa	Długość [m]	Ilość	--
90400102	4.1 OG	Złącze kontrolne 4-otworowe		4 szt.	
90100102	1.1 OG	Złącze krzyżowe 4-otworowe		6 szt.	
95900102	59.1 OG	Uchwyt gąsiorowy		18 szt.	
90700101	7.1 OC	Złącze uniwersalne 2-elementowe		5 szt.	
10400208	104.1/2 PL	Rura instalacyjna odgromowa do drutu		9 szt.	
80000802	DR 8 OG	Drut odgromowy 8 OG	83,09	32,59 kg	
96800108	68.1/BIAŁA PL	Skrzynka kontrolna do elewacji		4 szt.	
94800301	48.3 OC	Uchwyt do mocowania rury izolacyjnej grubościenniej UD - 20		34 szt.	
91000102	10.1 OG	Uchwyt kątowy		48 szt.	

55-100 Trzebnica  
ul. Mickiewicza 2  
wojciech@inargo.pl  
tel. fax.71/387-04-94  
tel. kom.607-05-60-35

INWESTOR

GMINA TRZEBNICA  
PL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

ADRES INWESTYCJI

Dz. Nr: 144/1 AM-1  
Cerekwica, gmina Trzebnica

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO  
REMIZY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

STADIUM:

P. BUDOWLANY

SKALA:

1:50

PROJEKTANT ELEKTRYK:

PIOTR HANEL 167/DOŚ/09

SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYK:

LECH KRYSTEK 111/DOŚ/05

RYSUNEK:

RZUT DACHU - INSTALACJE ODGROMOWE

DATA:

30.05.2024

RYS. NR:

E-02