

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Opis	–	–	–	–	–	--
Moc [kW]/Prąd [A]	63A	-	-	10 A	16 A	16 A
Przewód	YKY1 5x10mm²	YKY1 4x10mm²	YdŻo 5x1,5mm²	HDGS 2x1,5mm²	YdŻo 3x2,5mm²	YdŻo 3x2,5mm²
Nazwa obwodu	TH	-	-	Wyłącznik awaryjny	Gniazda 230V kotlownia	Gniazda 230V kotlownia

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
Automatyczny przełącznik faz, PF-431	1 szt.
Lampka sygnalizacyjna, E219-3D	1 szt.
Ogranicznik przepięć, OVR T2 4L 40-275 P QS	1 szt.
Pożarowy wyłącznik prądu	1 szt.
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, ILTS-E3	1 szt.
Rozłącznik z wyzwalaczem, SD204/63	1 szt.
Wkładka bezpiecznikowa: -/63A, -/63A	1 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, S201-B16	2 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, S203-B10	2 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy, F204 AC-25/0,03	1 szt.

2022
MAJ

SKALA ----------

INWESTOR: Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno

TEMAT: REMONT i PRZEBUDOWA STRAŻNICY OSP i WIEJSKIEGO DOMU KULTURY
MIECHUCINO, dz. nr 147/8, 148/6 obręb nr 220501_2.0007

BRANŻA: ELEKTRYCZNA | FAZA: PT

NAZWA RYSUNKU: **SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNI TK**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Komolubi
upr. nr 242/Gd/2002

PODPIS:

RYS. NR **E-5**

OPRACOWANIE: inż. Krzysztof Hirsz

PODPIS: