



UWAGA !  
Drzwi  
pomalować na  
czerwono !

LICZNIK ENERGII BEZP. 3-FAZ. 63 A Z WYJ. IMP. MID	1
KONSTR. MODUŁ. DO SZAF 500 x 400	1
SZAFKA MARINA 500 x 400 x 200, DRZWI PEŁNE	1
4 UCHW. MOCUJ. DO ŚCIAN 150KG	1
SZYNA MIEDZ. Z/OTW.M5 12x4 x990	1
WYŁ. C16 1P	3
ROZŁ. IZOL. 63A 3P	1
LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/NIEB. 230/400V	1
ROZŁ. BEZP. 25 A 3P	2



UWAGA !  
Drzwi  
pomalować na  
czerwono !

KONSTR. MODUŁ. DO SZAF 500 x 400	1
SZAFKA 500 x 400 x 200, DRZWI PEŁNE	1
4 UCHW. MOCUJ. DO ŚCIAN 150KG	1
SZYNA MIEDZ. Z/OTW.M5 12x4 x990	1
WYŁ. C16 1P	2
ROZŁ. IZOL. 63A 3P	1
LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/NIEB. 230/400V	1
ROZŁ. BEZP. 25 A 3P	1

Aktualizacja KZGM kwiecień 2024

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	Tablice TPW i TPT zasilania urządzeń pożarowych przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9	projektował: mgr inż. Artur Stanik	SLK/1106 POOE/05
		sprawdził:	
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR	opracował:	SLK/1106 POOE/05
		mgr inż. Artur Stanik	
Etap projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 06.2018r.
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		rys. nr: <b>E-03</b>

A4