

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: „Wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych w budynku od strony ulicy Teatralnej”

Lokalizacja: 40- 003 Katowice, ul. Warszawska 6 / Teatralna 9, dz. nr 62, woj. śląskie.

Inwestor: Miasto Katowice - ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Wykonawca: ProjektB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzór, ul. Mariańska 52, 47-400 Racibórz

Projektant sporządzający informację:	mgr inż. arch Bernard Łopacz		
--	------------------------------	--	--

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego zostanie przeprowadzony remont kapitalny 2 klatek schodowych, wymiana bramy wjazdowej do budynku od strony ulicy Teatralnej, wymiana instalacji elektrycznych: zasilającej oraz niskoprądowej wraz z głównym wyłącznikiem prądu, modernizacja instalacji gazowej, dobudowa kanałów kominowych w części mieszkalnej, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu powłoką malarską, zabudowa klap dymowych w dwóch klatkach schodowych, zabudowa wyłazów dachowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiekt zlokalizowano na działce nr 62 przy ulicy Warszawska 6/ Teatralna 9 w Katowicach.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na działce nie znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości.
- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robót demontażowych / montażowych

Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrozdzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych pracownik musi przejść szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku.

Również każdy pracownik powinien zapoznać się z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczeństwa wykonywanej pracy na danym stanowisku.

Wszystkie prace powinny być prowadzone przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Pracownicy wykonujący roboty zagrażające bezpieczeństwu i ochronie zdrowia muszą mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robót (np. prace na wysokości, prace przy montażu instalacji elektrycznych itp.)

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom:

- 1) Opracowanie planu BIOZ dla inwestycji
- 2) Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przepisami BHP
- 3) Wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną
- 4) Właściwe ogrodzenie terenu budowy oraz oznakowanie odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi
- 5) Właściwe prowadzenie prac na wysokości

Sporządził:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz