

Nr sprawy: ZP.312.3.2024

Szczecin, 08 stycznia 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że otrzymał pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Rysunek RYS_A-D1_DRZWI DO WIEZY. Z jakiego materiału należy wykonać drzwi, jaka grubość, czy w drzwiach wystąpi też drewno – jeśli tak to jaki gatunek drewna, jaka grubość, jaki sposób zabezpieczenia przed wilgocią? Prosimy o podanie parametrów potrzebnych do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi należy wykonać z drewna dębowego na wzór istniejących zgodnie z rysunkiem RYS_A-D1_DRZWI DO WIEZY. Drewno dębowe wstępnie zagruntowane wykorzystane do produkcji nowych drzwi należy zabezpieczyć kremem gruntującym w technologii 3 w 1 (impregnat powłoka gruntująca). Powłokę nanieść trzykrotnie a kolor dobrać zgodnie z kolorystyką drzwi istniejących.

Udzielona odpowiedź na pytanie nie skutkuje wydłużeniem terminu składania ofert oraz nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Z upoważnienia Dyrektora Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie
Barbary Igielskiej
/-/**

Wioleta Słoka

Miejsce publikacji:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. aa