

#### Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmiany rur PEHD o średnicy 160 mm łączone na wcisk (pozycja 38 Przedmiar robót) i rury PEHD o średnicy 300 mm (pozycja 42 Przedmiar robót) Na rury typu Polipropylenowa (PP) z kielichem 160 mm i rury Polipropylenowa (PP) z kielichem 300 mm. Proszę o wyjaśnienie czy nazwa PCV oznacza rury Polipropylenowe PP.

#### Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający dopuszcza zamianę rur PEHD na rury typu Polipropylenowe PP o wytrzymałości SN8.