

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Gliwicach**  
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 398 55 67  
marek.mielnik@psgaz.pl

**EKO- WILMAR**  
spółka z o. o.  
ul. Gagarina 3/15  
44-121 Gliwice

Gliwice, 24.05.2024

Wasz znak: L.dz. 09/05/2024  
Nasz znak: PSGZA.0159.463.0260.1388.160129298.24

Dot.: wykonania wywiadu branżowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji budowy podziemnej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Szafrkowej 10 i Koralewej 4 w Gliwicach.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2024 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— niskiego ciśnienia DN 50/100/300 stal.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 – zał. nr 2 tab. nr 2).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem niskiego ciśnienia należy zachować odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 tabela 2.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.

- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Gliwicach.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: [gazownia.gliwice@psgaz.pl](mailto:gazownia.gliwice@psgaz.pl)

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Poz.5.3.1.1 – 1 x 131,00 PLN + VAT

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Gliwicach  
  
Marcin Krocze



**EKO-WILMAR Sp. z o.o.**

44-121 Gliwice, ul. Gagarina 3/15  
NIP: 6312613336 REGON: 241630378  
tel./fax 32 230 90 92, kom: 505 193 093  
e-mail: biuro@ekowilmar.pl

Szafirowa

iwice

Koralowa

skala 1:500

**LEGENDA:**

— Proj. sieć ciepłownicza

Budowa osiedlowej sieci ciepłej w/p wraz  
z przyłączami do budynków przy  
ul. Szafirowej 10 i Koralowej 4 w Gliwicach.

Legenda:  
— sieć gazowa  
miejscowa wodno-  
Główna 24.05.2021

Starszy Specjalista  
ds. Technicznych  
Marek Mielnik