

RRGP.271.3.2024

GMINA KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

tel.65 536 92 00, faks 65 529 75 15

e-mail: zwgm@krzemieniewo.pl

NIP 6972152640, Regon 411050681

Krzemieniewo, dnia 05.06.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **Remont Przedszkola w Krzemieniewie wraz z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

poz. 1.11. z kosztorysu - schody stalowe

Proszę wskazać, które to są schody oraz zwymiarowanie ich. Proszę podać również informacje na temat powłoki, czy mają być ocynkowane, malowane itp.

Odpowiedź:

Schody stalowe o wymiarach - spocznik 150*130 cm, stopnie 15*35 cm w ilości 8 sztuk, całość ocynkowana ogniowo. Lokalizacja schodów jako wyjście na zewnątrz z korytarza wewnętrznego pom. 1.33

Pytanie 2:

poz. 1.12. z kosztorysu - winda dla wózków ON

Proszę podać więcej szczegółów. Lokalizację windy, przy których schodach ma zostać zamontowana oraz wymiary tych schodów.

Odpowiedź:

Winda dla wózków ON o wymiarach wewnętrznych 90*140 cm zlokalizowana przy podejście bezpośrednio przylegającym do pomieszczenia wiartołapu z aneksem na wózki pom. 1.20

Pytanie 3:

poz. 1.13 z kosztorysu - ruchoma ściana działowa

Proszę o dodatkowe informacje.

Odpowiedź:

Ruchoma ścianka działowa - to panele z płyt drewnianych z możliwością składania harmonijkowego, oddzielająca pomieszczenia 1.24 i 1.25.