

Milicz, dnia 21 września 2021 roku

IF. 271.14.9.2021

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Milicz**”.

Doszczegółowienie odpowiedzi na pytanie o treści:

Zwracamy się z prośbą o podanie przykładowego producenta kostki betonowej, ponieważ brak na rynku kostki betonowej o podanych w dokumentacji wymiarach 8x8x8 cm i 16x16x8 cm. Ewentualnie wnosimy o zmianę kostki na np. standardową Holland 20x10x8 cm.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 3.

Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta materiału. Zamawiający nie dopuszcza kostki standardowej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania i materiały równoważne, w tym przypadku kostkę o wymiarach, kształcie i parametrach zbliżonych do tych wskazanych w specyfikacji, tj.

- dla kostki brukowej o wymiarach 8cm x 8cm: zamiennie kostkę w kształcie kwadratu, brukową o wymiarach minimalnych 8x8 cm do maksymalnie 10x10 cm gr. 8 cm, powierzchnia młoteczkowana szara, antypoślizgowa

- dla kostki brukowej o wymiarach 16x16 cm: zamiennie kostkę w kształcie kwadratu o wymiarach minimalnych 16x16 cm do maksymalnie 20x20 cm gr. 8 cm, powierzchnia młoteczkowana, szara, antypoślizgowa.

Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania do SWZ oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.