

Grodków, dnia 21 lipca 2022 r.

ELWIBOR
Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba, ul. Wesoła 10
59-800 Lubień

dot.: wniosku w sprawie „Uzgodnienia budowy oświetlenia drogowego w pasie drogowym działek gminnych tj.: dz. nr 126 i 125/4 w miejscowości Bąków”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Burmistrz Grodkowa informuje, że pozytywnie opiniuje trasę projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym dz. nr 126 i nr 125/4 w miejscowości Bąków będącą własnością Gminy Grodków – zgodnie z załącznikiem graficznym, **pod warunkiem, że zajmowany w trakcie budowy odcinek pasa drogowego po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.**

Opinia ta nie zwalnia wykonawcy od uzyskania zezwolenia na zajęcie działki i ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi i uiszczenia związanych z tym opłat, co wymaga złożenia wniosku z określeniem powierzchni zajęcia pasa i powierzchni rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w w/w drodze wewnętrznej. Informuje się ponadto, że wykonawca robót zobowiązuje będzie opracować i uzgodnić z Burmistrzem Grodkowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

Załączniki:

1. Mapa zagospodarowania terenu - 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. BURMISTRZA
Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wiesław Ryszard Borowski
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

NIP 613-105-60-04 Regon 230875039
e-mail: elwibor@wp.pl

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodzów
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIEJSCOWOŚCI BAKÓW DZ. 26 NR OBRĘB 0044
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.

Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/01/2001 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Wzrostający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 06.2022
Wzrostający			Rys. nr

AutoCAD® 2020 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-2468362

“TO BEAT THE

Western Record Bureau!
59-4081, 14th Street, New York 17

Region 10

Stwierdza się zgodność treści z
oryginałem.

Date: 20.05.2025

BURMISTRZ GRODKOWA
ul. Warszawska 29


Dr. 11.11.2022. 48-11.2022. p

Z up. BURMISTUKA

~~Waldemar Wójcicki~~
~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

LEGENDA

Numery działek



Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm²
+FeZn30x3 mm + DVRø75mm

Ruro ochronna DVKØ110
lub SPSØ110



Projektowany słup oświetleniowy z oprawką oświetleniową LED

L 1/2

Zakres opracowania

Granice dzieł.

 Istniejący strop z oprawką oświetleniową

UWAGI DOTYCZĄCE URZĘDZENIA KABLA

- W przypadku zabrania kabl szkieletowych linii kablowych z innymi siećmi na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogiem prowadzić w rurach osłonowych typu DKV 11 75 lub 110
- Praca ziemna prowadzić ręcznie po zabudownictwie i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Lądowanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.