



# UKŁAD PRACY SIECI TN-C WYŁĄCZENIE SZYBKIE ZASILANIA

Długość wykopu pod kabel - 224 mb  
Długość kabla z wejściem na słup - 270 mb

Wiesław Ryszard Borowski  
Zaręba ul. Wesoła 10, 59-800 Luban  
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl  
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIEJSCOWOŚCI BĄKÓW DZ.126 NR OBRĘB 0044		
Przedmiot rysunku	Schemat jenokreskowy.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/01 S2/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Data: 09.2022
AutoCAD® 2020 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052			Rys. nr 2/E