









MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Zamieszczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodzyjnej	G.66-40.1.844.2022
Wielkość	Mikrołojas
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 161013_5
	nazwa Grodzka - obszar wiejski
Dane ewidencyjne	identyfikator 161013_5.0080
	nazwa Mikrołojas
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokości
	PL/2007/6 PL-UTVR2007-NH
Zamieszczenie granic obszaru aktualizacji	
Mapa została wykonana bez ustalania gruntuń obciążonych służebnościami gruntowymi	
Zamieszczenie i symbol konturu użytku gruntowego który nie jest uciążliwy w bazie danych ewidencyjnych i budynków	brak
Mapa w pasie oznaczonym linią przerywaną aktualna na dzień 22.06.2022 r.	
ATWA-GEO GEODEZJA Artur Nowak Ligiota 746-5500 Trzebnica tel. 607 46 865 NIP: 8991305809 REGON 024482430 22.06.2022	
Artur Nowak upr. 9164 22.06.2022	
Nazwa i nazisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę Nazwa i nazisko i uprawnienia oraz data i podpis osoby uprawnionej który opracował mapę	

<p>Powiadzamy, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultatem zawiera opracowanie techniczne pozytywne weryfikacji. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
<p>Identyfikacja zgłoszenia przez geodezyjnych</p>	<p>G.6640.1.844.2022</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>Starosta Brzeski</p>
<p>Wyknumawa przez geodezyjnych</p>	<p>ATMA-GE GEODEZJA Artur Nowak</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji</p>	<p>PROTOKÓŁ nr 1 z dnia 10.08.2022r.</p>
<p>Inne / nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>Artur Nowak / Prac. 19464</p>

Legenda :
KDZ - oznaczenie obszaru zagospodarowania
 ——— - linia obszaru zagospodarowania
 ——— - nieprzekraczalna linia zabudowy

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA

- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

	<h1>LEGENDA</h1> <p>Numery działek</p>
	<p>Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm² +FeZn30x3 mm + DVRØ75mm</p>
	<p>Rura ochronna DVK8110 lub SRSØ110</p>
	<p>Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED</p>
	<p>Numer obwodu i słupa oświetleniowego</p>
	<p>Zakres opracowania</p>
	<p>Granice działek.</p>
	<p>Istniejący słup oświetleniowy.</p>

Wiesław Ryszard Borowski
Zaręba ul. Wesola 10, 59-800 Lubań
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-262

Inwestor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJÓWA DZ. NR 125/1, 127, 129, 140/1 OBRĘB 0060		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:500
			Data: 09.2022
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Rys. nr 1/E