



Długość wykopu pod kabel - 225 mb
Długość kabla z wejściem na słup - 287 mb

UKŁAD PRACY SIECI TN-C WYŁĄCZENIE SZYBKIE ZASILANIA

Wiesław Ryszard Borowski
Ząreba ul. Wesola 10, 59-800 Lubiąż
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków			
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOPICE DZ. NR 287, OBRĘB 0056			
Przedmiot rysunku	Schemat jenokreskowy.			
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.		Skala: 1:1
				Data: 09.2022
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.		Rys. nr 2/E