


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		G.6640.1805.2022	
Miejsowość		Boków	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	I60103_5	
	nazwa	Grodzków - obszar wiejski	
Długość ewidencyjny	identyfikator	I60103_5.0144	
	nazwa	Boków	
Skala mapy		1 : 500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL2000/6	
	wysokości	PL-EVRF2007-NH	
			
Dzielenie granic obszaru aktualizacji			
Mapa została wykonana bez ustalania gruntów obciążonych służebnościami gruntowymi			
Dzielenie i symbol konturu użytku gruntowego który nie jest ujmowany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków			
Mapa w posie oznaczonym linią przerywaną aktualna na dzień 22.06.2022 r.			

ATWA-GED GEODEZJA
ul. Rynek 14
Ligota 74b 59-100 Trzebnica
tel.: 607 464 885
NIP: 8991305809 REGON: 022482430

Artur M. Włodarczyk
upr. 19464

28.06.2022

Nazwa / Miejsowość Wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

22.06.2022

Inne / Nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawniającego który ogranicza rolę

Legenda :

MMN; RMJKDZ - oznaczenie obszaru zagospodarowania
 ———— - linia obszaru zagospodarowania

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i karograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wykonawca:	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.5640.1.805.2022
	Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Brzeżski
	Wykonawca prac geodezyjnych	ATWA-CEO GEOEZJA Artur Nowak
	Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	PROTOKOŁ nr 1 z dnia 19.08.2022r.
	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Artur Nowak, nr upr. 19464


WSPÓŁRZEDNE PUNKTÓW

1 6450006.9860 5626317.1443
2 6450007.3951 5626317.8626
3 6450023.9011 5626308.2209
4 6450023.6584 5626307.7666
5 6450035.9645 5626300.5489
6 6450036.1748 5626300.0650
7 6450036.8563 5626300.0210
8 6450043.8585 5626295.9318
9 6450046.0566 5626293.3966
10 6450068.5053 5626303.6559
11 6450068.6558 5626304.2576
12 6450068.7033 5626305.4230
13 6450079.1229 5626335.4800
14 6450079.7503 5626336.2082
15 6450079.7571 5626337.2493
16 6450090.2256 5626367.4838
17 6450090.8784 5626368.2569
18 6450090.8917 5626369.3725
19 6450101.3821 5626399.8344
20 6450101.9295 5626400.3766
21 6450101.8193 5626400.9012
22 6450106.5694 5626415.5093
23 6450111.2314 5626425.3976
24 6450094.9391 5626434.5154
25 6450095.0621 5626435.2943

PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ
OŚWIECENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ
WYKONANY ZGODNIE ZOBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIAŹLIWOŚCI
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DRÓG
PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
SĄSIADUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJA

Wiesław Ryszard Borowski
Zareba ul. Wesola 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613-105-60-04 Regon 230875039

Investor	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków			
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIEJSCOWOŚCI BĄKÓW DZ.126 NR OBRĘB 0044			
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.			
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.		Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.		Data: 09.2022
				Rys. nr 1/E

AutoCAD® 2020 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052

AutoCAD® 2020 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA









- W przypadku zblżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK 175 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzać zgodnie z przepisami.

Stwierdza się zgodność treści z oryginałem.

inż. Wiesław Borowski
Upewnienie budowlane w specjalnym zakresie w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń elektrycznych i elektrycznych, projektowania
i wykonania robót budowlanych, sprawozdanie kosztów, techniczne opisy
Data 19-08-2022

Data 19.08.2022r.

LEGENDA

	Numery dziatek
	Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm ² +FeZn30x3 mm + DVRØ75mm
	Rura ochronna DVKØ110 lub SRSØ110
	Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
	Numer obwodu i słupa oświetleniowego
	Zakres opracowania
	Granice dziatek.
	Istniejący słup z oprawą oświetleniową