

Winda osobowo- towarowa, typu szpitalnego, fabrycznie nowa, rok produkcji 2025 r.		
	Opis parametru	wymagania
1.	Producent	brak wymagań
2.	Typ dźwigu	bez maszynowni ; o napędzie elektrycznym
3.	Przeznaczenie	Przewóz osób, towarów
4.	Udźwig	1600kg/ min.21 osób
5.	Ilość przystanków	4
6.	Ilość dojeżdż	4
7.	Prędkość dźwigu	1 m/s
8.	Wysokość podnoszenia	Istniejąca 10,6 m
9.	Wymiary szybu	Szerokość istniejąca 234 cm
		Głębokość istniejąca 295 cm
10.	Wysokość nadszybia	Istniejąca 380 cm
11.	Głębokość podszybia	istniejąca 140cm
12.	Montaż dźwigu	W istniejącym szybie , bez zmiany gabarytów zewn. szybu
13.	Aparatura sterowa	Mikroprocesorowa
	System sterowania	Zbiorniczkość góra dół
	Regulator prędkości	falownik dźwigowy o podwyższonej żywotności
	Wizualizacja	Piętrowskazywacz w kabinie
		Piętrowskazywacz segmentowy na parterze
		Przyciski certyfikowane „antywandal”
		Oświetlenie diodowe LED + awaryjne min. 2 h
		Gong wielotonowy
		Strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań
	Funkcje specjalne	Zdalny monitoring pracy dźwigu
		Zdalne diagnozowanie awarii i wgląd do parametrów
		System powiadamiania ekip ratowniczych
		Interkom(kabina -maszynownia)
		Automatyczne powiadamianie o awarii dźwigu(GSM)
		STAND-BY – system oszczędzania energii na postoju
		Zjazd awaryjny UPS
	Sterownik	Dźwigowy dedykowany do systemu
14.	Kabina	Metalowa z paneli giętych segmentowych w ukł. pionowym
	Wykonanie ścian	Stal nierdzewna
	Wykonanie sufitu	Stal nierdzewna
	barierka	Stal nierdzewna szlifowana
	Panel dyspozycji	Stal nierdzewna LEN
	Wentylacja kabiny	Grawitacyjna poprzez otwory między sufitem , a ścianami Mechaniczna wentylator
	Wykładzina podłogowa	Wykładzina trudnościocalna z dodatkiem korundu, antypoślizgowa
	Oświetlenie kabiny	Zintegrowane , ledowe, energooszczędne w wersji „antywandal”
	Cokoły przy podłodze i suficie	Ze stali nierdzewnej
	Zabezpieczenie drzwi przed dz. gilotynowym	Kurtyna świetlna, łącznik rewersyjny
	Wykonanie	Konstrukcja wzmocniona (podwyższona odporność na dewastacje)
15.	Drzwi kabinowe	Automatyczne, teleskopowe, 2- panelowe
	napęd	Regulowany – zmniejszony pobór energii na postoju
	Szerokość otwarcia	Min. 1300 mm
	Wysokość	Min. 2000 mm
	Wykończenie	Stal nierdzewna
	Wykonanie	Wzmocnione (wysoka odporność na dewastacje)
16.	Rama kabiny	Wzmocniona(podwyższona wytrzymałość mechaniczna)

17.	Rama przeciwwagi	Wzmocniona(podwyższona wytrzymałość mechaniczna)
18.	Prowadnice przeciwwagi	Teownik - wzmocnione (profil pełny)
19.	Prowadnice kabiny	Teownik – wzmocnione(profil pełny)
20.	Zespół napędowy	bezreduktorowy
	silnik	Jednobiegowy z enkoderem, zabezpieczenie termistorowe
	Ilość włączeń na godzinę	Min. 180
	Zasilanie silnika	3 x400V/50Hz
	Ogranicznik prędkości	Zgodny z wykonaną dokumentacją techniczną
21.	Liny nośne	Φ10, 8x19 klasyczne o zwiększonej wytrzymałości - zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną
22.	Liny ogranicznika	Zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną
23.	Zderzaki w podszybiu	Stalowe lub poliuretanowe - zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną
24.	Linia zasilająca dźwig	Nowa – 3x400V +N+PE - zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną
25.	Dokumentacja techniczna	Kompletna , jako element konieczny do uzyskania odbioru UDT i decyzji o eksploatacji.