

ZDP.272.02.1.2021

WYJŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWENIA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Remont 3,2 km drogi powiatowej nr 3123Z na odc. Nowielice – Gorzysław.**

Na postawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie:

Powołując się na zasadę uczciwej konkurencji oraz dostępności dla wielu wykonawców prosimy o wyrażenia zgody na złożenie oferty ze zmianą technologii wykonania z zachowaniem zasady równoważności.


Proponujemy zamianę wyrównania GE i powierzchniowego utrwalenia na wyrównanie masą na gorące AC16W w ilości 150 kg/m² i 3 cm warstwy ścieralnej AC8S. Zaproponowana konstrukcja posiada wielokrotnie lepsze parametry wytrzymałościowe i wielokrotnie wyższą trwałość.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty ze zmianą wymaganej technologii tj.: wyrównania z GE i w- wy ścieralnej z powierzchniowego utrwalenia na wyrównanie z AC16W i warstwę ścieralną z AC 8S. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt. 11-12 Działu III Rozdziału I SWZ w przypadku zaferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe podczas sporządzania ofert.

Z-ca DYREKTORA


Wincenty Heilik