



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuzy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

Somonino dnia 17.08.2022

W3.271.1.18.2022.JB

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: **„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino” -Część III - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach-Silos**

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w dostawy i roboty budowlanej Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie nr 1

1. Proszę o wyszczególnienie wyposażenia jakie powinien posiadać silos, np.: zasuwa nożowa, filtr z regeneracją ręczną/elektryczną/pneumatyczną itp.

Odpowiedź:

W skład osprzętu silosu wymaganego przez Zamawiającego wchodzi następujące nowe elementy dostarczone przez Wykonawcę:

- Mieszacz boczny oraz wibrator umożliwiający stały wysyp zgromadzonego ładunku,
- Hermetyczny układ załadowniczy przystosowany do współpracy z cysternami do transportu wapna,
- Pomost roboczy z barierą oraz drabiną umożliwiającą bezpieczne wejście na szczyt silosu.
- Kompletnie orurowanie i okablowanie, niezbędne do uruchomienia silosu i połączenia go z istniejącą instalacją elektryczną oraz istniejącym urządzeniem do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby poprzez istniejący podajnik ślimakowy.

oraz następujące urządzenia przełożone przez Wykonawcę z dotychczasowego silosu na oczyszczalni w Sławkach przeznaczonego do demontażu w ramach przedmiotowego zamówienia:

- Czujnik poziomu minimalnego wapna,

- Zasuwę nożową DN400 z kołem ręcznym,
- Filtr anty pyłowy z regeneracją pneumatyczną oraz zawór oddychający.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski