



INWESTYCJA DOFINASOWANA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONKURSIE „INICJATYWA ANTYSMOGOWA” W 2024 ROKU
W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

Kruszyna, dnia 2024-06-25

Dane	Opis
Tryb postępowania:	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa zamówienia:	Likwidacja źródła ciepła na paliwa kopalne wraz z montażem źródła ciepła wykorzystującego odnawialne źródła energii w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie ul. Kościelna 70
Nr referencyjny postępowania:	RGK.271.5.2024
Nr ogłoszenia BZP:	2024/BZP 00368738/01

**Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści
specyfikacji warunków zamówienia**

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający:

- na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przedstawia złożone zapytania i udziela odpowiedzi:

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	Zamawiający wymaga zainstalowania modułów polikrystalicznych, czy monokrystalicznych ?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów polikrystalicznych lub monokrystalicznych. Ważne jest przyjęcie do wyceny modułów zgodnie z dokumentacją projektową, posiadających moc znamionową modułu min. 580 Wp.	NIE

Pytanie 2	Czy zamawiający dopuszcza mniejszą ilość MPPT niż 3, biorąc pod uwagę zastosowanie optymalizatorów mocy ?	Zamawiający nie dopuszcza mniejszej ilości MPPT niż 3.	NIE
Pytanie 3	Czy w przypadku zastosowania optymalizatorów mocy obniżających napięcie, zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z przeciwpożarowego wyłącznika prądu na dachu budynku ?	Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poż.	NIE
Pytanie 4	Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu temperatury pracy falownika z -30 - 60 stopni na -25 - 60 stopni ?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika z temperaturą pracy -25 – 60°C	NIE
Pytanie 5	W dokumentacji projektowej zapisano, że pompy P1 i P2 – zgodnie z projektem pierwotnym, który nie został udostępniony w dokumentacji przetargowej powyższego postępowania. Proszę o podanie punktów pracy dla pompy P1 i P2	Punkty pracy pomp: Hmax = 4m, Qmax - 3m ³ /h	NIE
Pytanie 6	W dokumentacji technicznej przedstawiono minimalne parametry pracy pomp ciepła, jednak nie określono dla jakich parametrów pracy podano wartości: mocy grzewczej pomp, pobór mocy oraz COP. Proszę o więc o podanie dla jakich parametrów temperatury zewnętrznej oraz temperatury zasilania instalacji grzewczej mają	Pompy mają pracować do -25°C temperatury powietrza zewnętrznego, parametry systemu grzewczego: 60/50°C	NIE

	zostać spełnione powyższe parametry		
Pytanie 7	W dokumentacji technicznej podano, że pompa ciepła PC1 ma pracować na czynniku R410A, natomiast pompa ciepła PC2 na czynniku R290, co jest niespotykane przy pracy urządzeń w kaskadzie. Czy projektant podtrzymuje ten zapis?	Zaproponowane pompy ciepła są urządzeniami typu monoblok, a co za tym idzie posiadają hermetycznie zamknięte obiegi chłodnicze. Nie dochodzi więc do wymiany czynnika chłodniczego między jednostkami. Zaproponowana automatyka sterująca NIBE przewiduje i dopuszcza zastosowanie w kaskadzie urządzeń napełnionych różnymi czynnikami chłodniczymi.	NIE
Pytanie 8	Czy pompy ciepła mają być inwerterowe?	Tak, pompy ciepła mają być inwerterowe.	NIE
Pytanie 9	Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację parametru „Waga ” dla pomp ciepła, ze względu ze pompy są montowane na zewnątrz budynku.	Zamawiający wyraża zgodę.	NIE
Pytanie 10	Proszę o podanie parametrów pracy po stronie pierwotnej oraz wtórnej dla wymiennika ciepła.	Strona pierwotna 60/50°C, strona wtóra 55/45°C	NIE
Pytanie 11	Jakie pokrycie dachu posiadają połacie, na których jest zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna?	Dach na którym zaprojektowana jest instalacja fotowoltaiczna posiada pokrycie z papy termozgrzewalnej.	NIE
Pytanie 12	Zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej w terminie do końca tego tygodnia.	Zgodnie z pkt 26 SWZ „Zamawiający nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego”. Z uwagi na zgłoszoną prośbę Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Wobec tego ustala się termin wizji lokalnej na dzień 27.06.2024 r. godzina 11:00. Zebranie	NIE

		Wykonawców przed wejściem do budynku Gminnego Przedszkola w Kruszynie ul. Kościelna 70, 42-282 Kruszyna. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej nie skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót.	
--	--	---	--

Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak z uwagi na nieplanowane w postępowaniu wyznaczenie terminu wizji lokalnej, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Wprowadzone zmiany do SWZ opisane są w pkt. 2 niniejszego pisma.

2. na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany do SWZ:
- a) zmienia się w punkcie 10 ppkt 10.2. specyfikacji warunków zamówienia:
dotychczasowy zapis:
„10.2. Termin składania ofert: do dnia 02.07.2024 r. do godziny 10:00”
zastąpiono:
„10.2. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2024 r. do godziny 10:00”
- b) zmienia się w punkcie 10 ppkt 10.3. specyfikacji warunków zamówienia:
dotychczasowy zapis:
„10.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 02.07.2024 r. o godzinie 10:30

(Zgodnie z zapisami ustawy Pzp otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert)”
zastąpiono:
„10.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 04.07.2024 r. o godzinie 10:30

(Zgodnie z zapisami ustawy Pzp otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert)”
- c) zmienia się w punkcie 11 ppkt 11.1. specyfikacji warunków zamówienia:
dotychczasowy zapis:
„11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.07.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastąpiono:

„11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Joanna Zasępa
Wójt Gminy Kruszyna
Dokument podpisany elektronicznie