

ZP.271.11.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p.

**„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sławice Szlacheckie i Pojałowice  
– Gmina Miechów”.**

INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
EDYCJA 8/2023/5184/POLSKILĄD

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Proszę podać jakie jest uziarnienie kruszyw i jakie rodzaje asfaltów należy zastosować do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych?

**Odpowiedź:**

Uziarnienie kruszyw oraz rodzaje asfaltów do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych należy zastosować zgodnie z obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi – WT.

**Pytanie nr 2**

Proszę podać jaka jest kategoria ruchu przebudowywanych dróg?

**Odpowiedź:**

Kategoria ruchu to KR1.

**Pytanie nr 3**

Proszę o doprecyzowanie: jakie rury osłonowe należy zastosować do zabezpieczenia sieci wodociągowej?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie należy odcinkowo wymienić istniejącą sieć wodociągową na łącznych długościach: fi 110 - 220m wraz z wykonaniem 7 zasuw na wodociągu oraz fi 40 - 23m wraz z wykonaniem 8 zasuw.

**Pytanie nr 4**

W przekazanych materiałach (załącznik nr 7 OPZ) brak dokumentacji projektowej dla zadania częściowego nr 2 - wnioskujemy o przekazanie.

**Odpowiedź:**

W załączeniu plik (załącznik 7a – OPZ).

### **Pytanie nr 5**

W przekazanych materiałach (załącznik nr 7 OPZ) w dokumentacji projektowej dla zadania częściowego nr 2 nie ujęto profilu podłużnego drogi i przekrojów poprzecznych - wnioskujemy o przekazanie przedmiotowych rysunków.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przekroju podłużnego i poprzecznych drogi. Przekrój podłużny i poprzeczne drogi należy wykonać zgodnie z istniejącymi przekrojami podłużnymi i poprzecznymi drogi.

### **Pytanie nr 6**

Wnioskujemy o uzupełnienie materiałów przetargowych o wspomniane w pkt 8 opisu technicznego projektu wykonawczego dla zadania częściowego nr 2 pismo ZWIK w Miechowie znak: ZWIK/393/2024 z dnia 15.02.2024r.

### **Odpowiedź:**

W załączeniu plik (załącznik 7a – OPZ).

### **Pytanie nr 7**

Wnioskujemy o informację czy w ramach przedmiotowego postępowania należy wycenić roboty remontowe na sieci wodociągowej wspomniane w pkt 8 opisu technicznego projektu wykonawczego dla zadania częściowego nr 2.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy wycenić prace remontowe wodociągu zgodnie z pozycją 19 i 20 przedmiaru robót. W załączeniu aktualny przedmiar.

### **Pytanie nr 8**

Wnioskujemy o informację w oparciu o jakie decyzje administracyjne należy wykonać przedmiotowe roboty (pozwolenie na budowę, zgłoszenie, ZRID) oraz o przekazanie kopii przedmiotowych decyzji.

### **Odpowiedź:**

Przedmiotowe zadania będą realizowane w oparciu o zaświadczenia dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – (skany przedmiotowych dokumentów zawiera załącznik 7a – OPZ).

**Zamawiający informuje, iż nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2024 r. o godz. 10:00.**

**<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr: ID **932987****

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2024 r. o godzinie 10:15**