

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa materiałów i wyrobów sanitarnych dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku**”.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA – z dn. 02.07.2024 r.:

Witam, Proszę o sprecyzowanie treści postępowania w poz nr 19

Poz 19 Bojler z wężownicą spiralną stojący - proszę wskazać jakie ma mieć podłączanie bojler (króćce) boczne czy górne ?

Poz 20 złączka /nypel Pex- skracana czy zaciskana?

ODPOWIEDŹ:

W pozycji 19 Bojler z wężownicą spiralną stojący - Zamawiający wymaga podłączenia w formie króćców bocznych.

W pozycji 20 złączka /nypel Pex – Zamawiający wymaga złączki skręcanej.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prorektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni