



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 12 grudnia 2024 r.

MODYFIKACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja komór osadników wstępnych ob.109a÷f wraz z wymianą przekryć z tworzyw sztucznych, renowacją powłok betonowych oraz wykonaniem instalacji odprowadzenia tłuszczu**”

Zamawiający na podstawie Rozdziału X pkt 6 SWZ dokonuje modyfikacji poprzez zmianę brzmienia pkt 1.4. Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ:

było:

„1.4. Powierzchnie betonowe poziome (zakres zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2)

- Dokonać przeglądu i oceny stanu powierzchni betonowej w celu dostosowania odpowiednich środków renowacji** **135,00 m²**
 - czyszczenie z użyciem specjalistycznych maszyn i preparatów,
 - szlifowanie z użyciem specjalistycznej maszyny szlifującej wraz z pokryciem środkiem impregnującym, wypolerowanie posadzki,
 - napraw pęknięć i zarysowań zgodnie z technologią,
 - usunięcie uszkodzonych dylatacji,
- wykonanie posadzek żywicznych przeciwpoślizgowych**:
 - powierzchnie betonowe - żywica epoksydowa: **135,00 m²**

**aby zapewnić maksymalną efektywność renowacji i napraw posadzek zaleca się skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.*

*** obmiar szacunkowy, pomocniczy na podstawie dokumentacji archiwalnej. Wykonawca dokona samodzielnie niezbędnych pomiarów i obliczy wymaganą powierzchnie przed złożeniem oferty.*

Żywica epoksydowa wielowarstwowa o wykończeniu antypoślizgowym o wysokiej elastyczności i parametrach mechanicznych, wysoka odporność na ścieranie i eksploatację, bardzo dobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasada, siarczany, itp. i chemicznych, zabezpieczająca konstrukcje betonową.”

jest:

„1.4. Powierzchnie betonowe poziome (zakres zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2)

- Dokonać przeglądu i oceny stanu powierzchni betonowej w celu dostosowania odpowiednich środków renowacji** **205,50 m²**
 - czyszczenie z użyciem specjalistycznych maszyn i preparatów,
 - szlifowanie z użyciem specjalistycznej maszyny szlifującej wraz z pokryciem środkiem impregnującym, wypolerowanie posadzki,
 - napraw pęknięć i zarysowań zgodnie z technologią,
 - usunięcie uszkodzonych dylatacji,
- wykonanie posadzek żywicznych przeciwpoślizgowych**:
 - powierzchnie betonowe - żywica epoksydowa: **205,50 m²**

**aby zapewnić maksymalną efektywność renowacji i napraw posadzek zaleca się skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.*

*** obmiar szacunkowy, pomocniczy na podstawie dokumentacji archiwalnej. Wykonawca dokona samodzielnie niezbędnych pomiarów i obliczy wymaganą powierzchnie przed złożeniem oferty.*



Żywica epoksydowa wielowarstwowa o wykończeniu antypoślizgowym o wysokiej elastyczności i parametrach mechanicznych, wysoka odporność na ścieranie i eksploatację, bardzo dobra odporność chemiczna na sole, oleje, benzynę, roztwory kwasów i zasada, siarczany, itp. i chemicznych, zabezpieczająca konstrukcje betonową.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.