

LEGENDA:

Sufit podwieszony systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC o gładkiej fakturze papieru. Panele montować w konstrukcji systemowej. Kolor biały. Ostateczna kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

- Sufit podwieszony na wysokości 240 cm. Poza panelami 60x60 należy stosować panele sufitowe 60x30cm z tego samego materiału
- Sufit podwieszony na wysokości 265 cm
- Sufit podwieszony na wysokości 280 cm


Sufit podwieszony na wysokości 280 cm. Panele 60x60 cm nasączone środkami bakteriobójczymi i grzybobójczymi. Panele przeznaczane do pomieszczeń sanitarnych – wilgotnych

Projektowane oświetlenie sufitowe w wymiarach 120x30cm

Legenda:

- CSP – centrala sygnalizacji pożaru
- CKD – centrala klap dymowych
- ZSP – zasilacz pożarowy
- ☐ – czujka dymu
- ☐ – czujka dymu i temperatury
- ☐ – ręczny ostrzegacz pożarowy
- ☐ – element kontrolno-sterujący
- ☐ – wskaźnik zadziałania
- SW – sygnalizator akustyczno-optyczny
- TD – trzymacz drzwiowy
- ☐ – drzwi przesuwne
- SK – siłownik klapy oddymiającej
- PA – przycisk oddymiania
- PP – przycisk przewietrzania
- ☐ – pożarowy głośnik sufitowy
- ☐ – pożarowy głośnik sufitowy
- ☐ – pożarowy głośnik ścienny
- ☐ – mikrofon strażaka
- ☐ – rozszerzenie mikrofonu
- CDSO – centrala systemu DSO – szafa

sterowanie windy
sterowanie detektorem



Sterowanie trzymaczami drzwiowymi
monitoring zasilacza


wyłączanie kontroli dostępu

Sterowanie drzwiami (3szt.)
(4x wej., 4x wyj.)

Sterowanie drzwiami (4szt.)
(4x wej., 4x wyj.)

Sterowanie drzwiami (4szt.)
(4x wej., 4x wyj.)

Sterowanie drzwiami (2szt.)
(2x wej., 2x wyj.)

 ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH	Zespół Biur Projektowych 164.6x (12) 266 19 28 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 602 299 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu			
	Roboty badawcze polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.			
Temat:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29			
Inwestor:	ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31			
Adres:	Rafał Góra UPR: NR MAP/0315/POD/13			
Projektant:	mgr inż. Mateusz Figa			
Opracował:	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA SSP I DSO - ETAP V			
Tytuł:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
Data:	04.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100 E-03