POCHWYT TYP 5



1 słupki ø50, stal nierdzewna mocowane do góry podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna
3 obejma mocująca pochwyt – stal nierdzewna

POCHWYT TYP 4



1 słupki ø20, stal nierdzewna mocowane w ścianie
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna

POCHWYT TYP 3



* POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ.

1 pochwyt ø50, stal nierdzewna mocowany do ściany

POCHWYT TYP 2



pochwyt ø50, stal nierdzewna

POCHWYT TYP 1
KLATKA TECHNICZNA



1 pochwyt ø50, stal malowana proszkowo mocowane do ściany

BALUSTRADA TYP 3



1 słupki ø50, stal nierdzewna mocowane do góry podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna
3 szyba klejona, bezpieczna

BALUSTRADA TYP 3A



1 słupki ø50, stal nierdzewna mocowane do góry podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna

BALUSTRADA TYP 2



1 uchwyt U–kształtny, stal nierdzewna mocowane do boku podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna
3 szyba klejona, bezpieczna

BALUSTRADA TYP 2A



1 uchwyt U–kształtny, stal nierdzewna mocowane do boku podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna
3 szyba klejona, bezpieczna

BALUSTRADA TYP 2B



1 uchwyt U–kształtny, stal nierdzewna mocowane do boku podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna
3 szyba klejona, bezpieczna

BALUSTRADA TYP 2C



1 uchwyt U–kształtny, stal nierdzewna mocowane do boku podestu
2 pochwyt ø50, stal nierdzewna
3 szyba klejona, bezpieczna

BALUSTRADA TY
KLATKA TECHNICZNA



1 pochwyt stalowy ø 50
2 pręty stalowe ø 15
3 słupek stalowy ø 30
4 płaskownik 30/10
elementy malowane proszkowo RAL 7

UWAGI:

- BALUSTRADY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNEK PRZENOSZENIA SIŁ POZIOMYCH OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE – OBLICZENIA PO STRONIE DOSTAWCY BALUSTRAD;
- WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY POZA HALĄ BASENOWĄ WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 316L, RURY ø50mm;
- WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY NA HALI BASENOWEJ I W SPA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 317LMN, RURY ø50mm;
- KLASA ODPORNOŚCI ANTYKOROZYJNEJ ELEMENTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ W OBRĘBIE HALI BASENOWEJ – 317LMN;
- WSZYSTKIE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW SZKLANYCH NALEŻY WYKONAĆ JAKO FAZOWANE;
- WYPEŁNIENIE BALUSTRADY–SZYBA KLEJONA, 2xESG, grubość dobrać na podst. obliczeń;
- WSZYSTKIE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ JAKO CHOWANE – SPAWANE, WPUSZCZANE ITP., WYKONANE ŁĄCZENIA NALEŻY WYSZLIFOWAĆ NA GŁADKO;
- SZCZEGÓŁOWY DOBÓR MATERIAŁOWY, PROFILI, SYSTEM MOCOWANIA – WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYBRANEGO SYSTEMU/DOSTAWCY/PRODUCENTA BALUSTRAD, GDYŻ WYMAGAJĄ SPECJALISTYCZNYCH OBLICZEŃ, M.IN. NA PRZENOSZENIE SIŁ POZIOMYCH I PIONOWYCH, NA WYRYWANIE, ITP.; OBLICZENIA PRZEDSTAWIĆ KIEROWNICTWU BUDOWY;
- STOSOWAĆ WSZYTSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY OD JEDNEGO SYSTEMODAWCY, ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA RÓŻNYCH SYSTEMÓW;
- WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE – KOLOR RAL 7016

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MARIUSZ SZCZURASZEK
ul. Szkolna 8
63-400 Ostów Wielkopolski

MAJ 2019r.

BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI IŁAWECKIEJ

Nowa Wieś Iławecka, 11-220 Górowo Iławeckie
obr. Nowa Wieś Iławiecka
działki nr 102/9, 102/13, 111/2

rys. nr AB1

Inwestor:
Gmina Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
11 - 220 Górowo Iławeckie

BALUSTRADY - DETALE

skala

BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek Nr ewid. 9/99/DUW
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki Nr ewid. 44/WPOKK/2012