



0.24	WC PRACOWNIKÓW	3.80
0.25	WC OGÓLNODOSTĘPNE - MĘSKIE	5.11
0.26	WC OGÓLNODOSTĘPNE - DAMSKIE / ON	5.94
0.27	KOMUNIKACJA - TUNEL DO BUD. B	54.34
0.28	KOMUNIKACJA - ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY	92.32
0.29	SIŁOWNIA / KINEZYTERAPIA	83.60
0.30	SZATNIE PACJENTÓW - DAMSKIE	8.77
0.31	WC PACJENTÓW - DAMSKIE	6.55
0.32	SZATNIE PACJENTÓW - MĘSKIE	8.32
0.33	WC PACJENTÓW - MĘSKIE	6.21
0.34	GABINET LEKARSKI	15.97
0.35	GABINET PIELEŃNIARKI	14.64
0.36	GABINET ZABIEGOWY	14.15
0.37	PRZEBIERALNIA / WC	5.30
0.38	WANNY DO KĄPIELI LECZNICZYCH	52.77
0.39	ZESTAW DO KRIOSYMULACJI PARAMI AZOTU LUB CO2	24.59
0.40	KOMORA KRIOGENICZNA NISKOTEMPERATUROWA	25.57
0.41	KŁATKA SCHODOWA KL 5	20.33
0.42	SALA ĆWICZEŃ RUCHOWYCH	23.75
0.43	INHALACJE Z WÓD LECZNICZYCH	15.28
0.43A	POM. MYCIA INHALATORÓW	5.09
0.44	ZAWIJANIE W BOROWNIE	20.36
0.45	PRZEBIERALNIA / WC	5.30
0.46	KAPSUŁA FLOTACYJNA	22.08
0.46a	PRZEBIERALNIA / WC	5.16
0.48	VACU ACTIV	16.02
0.49	KOMORA HIPERBARYCZNA	17.49
0.50	SZATNIE PRACOWNIKÓW - DAMSKIE	6.35
0.51	WC PRACOWNIKÓW - DAMSKIE	5.99
0.52	SZATNIE PRACOWNIKÓW - MĘSKIE	6.45
0.53	WC PRACOWNIKÓW - MĘSKIE	5.99
0.54	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6.81
0.55	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4.26
		1650.56

T 2	TARAS SAUNOWY	52.07
T 3	TARAS SIŁOWNI	116.79

Ei60	ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI60 - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POŻAROWO
Ei30	ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI30 - OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
Ei30/Ei60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘCIA - DRZWI O KLASIE EI30 LUB EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
EiS30/EiS60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘCIA - DRZWI O KLASIE EI30 LUB EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (DYMOSZCZELNE - Sm) DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
H 25	SKRZYŃKI HYDRANTOWE Z WĘZEM PÓLSZTYWNYM DŁ. 30 M
SSP	DRZWI ROZSUWANE - OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA WPIĘTE W SYSTEM SAP
"S"	DRZWI DYMOSZCZELNE (Sm)
"P"	DRZWI WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ANTYPANICZNE
	KIERUNEK EWAKUACJI

UWAGI:
1. DRZWI PPOŻ (EI30, EiS30, Ei60, EiS60) WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
- DRZWI UTRZYMYWANE W POZYCJI OTWARTEJ (ELEKTROTRZYMACZE) - WPIĘTE W SSP
2. DRZWI BEZKLASOWE, KTÓRE PO OTWARTCIU NA KORYTARZ ZAWĘŻAJĄ SZEROKOŚĆ DROGI EWAKUACYJNEJ
- SKRZYDŁA Z ZAWIASAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI OTWARCIE 180° LUB WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
- UWZGLĘDNIĆ NAWET JEŚLI ZOSTAŁO TO POMINIĘTE NA RYSUNKU

Dokładne namierzenie budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w stosunku do Pawilonu B należy sprawdzić na budowie

0,00 budynku Zakładu Przyrodoleczniczego PAWILON B jest o 2,45 m poniżej 0,00 pawilonu B

-1,00 wzgl. budynku Zakładu Przyrodoleczniczego = -3,45 wzgl. pawilonu B

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr Małgorzata Piłch Nr upraw. 62265015
Śiąszyc, dnia 15.05.2019r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
bez uwag
stwierdzam
z uwagami:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
PAS PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ul. Sokoła 8 63-400 Ostrow Wielkopolski	
BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI ILAWECKIEJ	
Nowa Wieś Iławecka, 11-220 Górowo Iławeckie działki nr 102/9, 102/13, 111/2	
PLANSZA P.POŻ. RZUT PARTERU	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Marcin Szczurawski	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marcin Rzesutowski	
Nr ewid. 44WPORK2012	
MAJ 2019r.	
rys. nr PPOŻ A2	
skala 1:200	