



ID.271.22.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków” Polski Łąd: Nr Edycja 8/2023/8724

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy w ramach zadania przebudowa mostu przy ul. Kopernika, Zamawiający przewiduje wymianę istniejącej sieci wodnej D32 (średnica rury używana do przyłączy wewnętrznych niż sieci) przebiegającej przez most? Aktualna średnica nie zapewnia właściwej dostawy wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika, a brak realizacji prac przy przebudowie spowoduje ponowną ingerencję w konstrukcję mostu w przyszłości.

Odp.: Zamawiający przewiduje wymianę istniejącej sieci wodnej D32 przebiegającej przez most w niezbędnym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące.

Zatwierdzono przez
Zastępcę Burmistrza Bolkowa
Radosława Łukasińskiego