




WKS

023091



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Poznaniu
WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW



61-834 Poznań
ul. Gołębia 2
tel. 618528003
618528004
fax. 618528002
<http://wosoz.ibip.pl>
e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Poznań, 14.10.2024 r.

Po.WN.5183.9048.4.2024

**Burmistrz Miasta i Gmina Szamotuły,
ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły,**

W dniu 22.08.2024 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek w sprawie zaopiniowania projektu modernizacji Szkoły Podstawowej, położonej w Baborowie 18, na terenie działek nr geod. 34/1 i 35/3 obręb Baborowo, gmina Szamotuły. W związku z odpowiedzią Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.09.2024 r. wniosek został uzupełniony drogą mailową w dniu 09.10.2024 r. o wyjaśnienia i rysunki oraz w dniu 10.10.2024 r. o dokumentację fotograficzną budynku szkoły.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że po ponownym przeanalizowaniu przesłanych materiałów oraz dokumentacji fotograficznej dopuszcza możliwość wykonania w budynku szkoły termomodernizacji metodą tradycyjną (poprzez ocieplenie ścian od zewnątrz i otynkowanie). Należy jednak zachować historyczne elementy elewacji, to jest wyraźnie wyodrębniony, wysunięty cokół oraz wysunięte, masywne parapety. W celu zachowania proporcji okapu oraz wnek okiennych dopuszcza się montaż wymienianej stolarki w ociepleniu oraz poszerzenie okapów poprzez wykonanie nadbitki krokwi, zgodnie z przesłanym rysunkiem detalu. Pozwoli to na zachowanie zarówno historycznej szerokości okapów jak również charakterystycznych, widocznych na elewacjach drewnianych końcówek krokwi.

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
mgr Jolanta Gończyńska

Załącznik:

1. Fragment projektu architektoniczno-budowlanego „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Baborowie” autorstwa mgr inż. arch. Szymona Kałużyńskiego, 15.04.2024 r. – rysunek detalu – 1 egz.

Otrzymuje:

1. adresat,
2. a/a KFB

Sprawę prowadzi: Kinga Folta Bączkowska, tel. 61 852 80 03, wew. 123