



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
„ INPRO ” Spółka z o.o.
30-017 KRAKÓW , ul. Raławicka 56

PROJEKT NR E.1716

Nazwa obiektu : Budynek nr 4
ul. Mogilska 85, Kraków

Lokalizacja : ul. Mogilska 85, 31-516 Kraków
dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Śródmieście

Inwestor : Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
31 - 516 Kraków

Temat dokumentacji : Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wybranych pomieszczeń w bud. Nr: 4, 5, 6, kompleks wojskowy przy ul. Mogilskiej 85

Nazwa projektu : **INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W BUD. NR 4**

Pracownia : TW - 2

Umowa nr : 56/2021/50

z dnia : 03.08.2021 r.

Autorzy opracowania:

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Paweł Woszczek	MAP/0152/POOE/06
w specjalności projektowanie instalacji elektrycznych		

Kierownik Pracowni : Stanisław Rusek

Data opracowania : wrzesień 2021 r.



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
„INPRO” Spółka z o.o.
30-017 KRAKÓW , ul. Raławicka 56

SPIS TREŚCI PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO

L.p.	Symbol Pracowni	Nazwa projektu	Nr projektu	
			Własnego	Obcego
		Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wybranych pomieszczeń w bud. nr 4, 5, 6, kompleks wojskowy przy ul. Mogilskiej 85, Kraków		
1.	TW-2	Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z instalacjami sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4	B. 1715	
2.	TW-2	Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4	E. 1716	
3.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w budynku nr 4	B. 1717	
4.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4	J. 1718	
5.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 4	E. 1719	
6.	TW-2	Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z instalacjami sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach budynku nr 5	B. 1720	
7.	TW-2	Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 5	E. 1721	
8.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w budynku nr 5	B. 1722	
9.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 5	J. 1723	
10.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 5	E. 1724	
11.	TW-2	Inwentaryzacja architektoniczno budowlana wraz z instalacjami sanitarnymi w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6	B. 1725	

12.	TW-2	Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6	E. 1726	
13.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w budynku nr 6	B. 1727	
14.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu instalacji sanitarnych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6	J. 1728	
15.	TW-2	Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku nr 6	E. 1729	
Kraków , wrzesień 2021 r.				

**BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE****„INPRO”** Spółka z o.o.

30-017 KRAKÓW , ul. Raławicka 56

SPIS ZAWARTOŚCI INWENTARYZACJI

L.p.	Wyszczególnienie	Strona lub nr rysunku	Uwagi :
	INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W BUD. NR 4		
I.	<u>CZEŚĆ OPISOWA</u>		
1.	Strona tytułowa		
2.	Spis kompleksowy		
3.	Spis zawartości inwentaryzacji		
4.	Opis techniczny		
II.	<u>CZEŚĆ RYSUNKOWA</u>		
1.	Plan instalacji elektrycznych	E.1716	



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

„INPRO” Spółka z o.o.
30-017 KRAKÓW , ul. Raławicka 56

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowiły:

- Umowa z Inwestorem,
- Uzgodnienia z użytkownikiem i Zamawiającym,
- Uzgodnienia ze stronami trzecimi,
- Uzgodnienia międzybranżowe,
- Obowiązujące przepisy i akty prawne dotyczące inwestycji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem Inwentaryzację instalacji elektrycznej.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJI

Instalacje elektryczne w części pomieszczeń obiektu nr 4 są w układzie TN-S.
Zasilanie wykonane jest ze złącza kablowego ZK3a znajdującego się na elewacji budynku.
Obok złącza znajduje się główny wyłącznik pożarowy.
Zasilanie ze złącza obejmuje zasilanie tablic elektrycznych zamontowanych na korytarzach pom. biurowych budynku nr 4 oraz tablicy w pom. nr 4. Tablice są zamontowane w wykonaniu podtynkowym.





Z tablic ogólnych RB zasilane są tablice TK przeznaczone do zasilania gniazd komputerowych oznaczonych kolorem czerwonym.

Instalacje elektryczne w pom. biurowych i socjalnych układana jest:

- natynkowo
- podtynkowo
- w kanałach PCV



Oprawy oświetleniowe są typu biurowego, ze źródłem świetlówkowym, na stropowe.



Osprzęt IP20, w pom. łazienek IP44. W kuchni gniazdo 3 fazowe 16A.



W pom. biurowych gniazda montowane w kanałach PCV ale również podtynkowo.

Paweł Woszczek