



Jastrzębie-Zdrój, 2024-03-29

PPUH INSTAL-PROJEKT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEŚNA 37
44-341 GOŁKOWICE

Nasz znak: TU-4375/115/AK/P1132/2024

Sygnatura: W/TDT/13030/2024

Dotyczy: **Uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu w związku z zadaniem: „Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju”.**

W odpowiedzi na pismo nr 025/03/DB/2024/W informujemy, że przez określony teren przebiegają przewody wodociągowe pokazane na mapie linią koloru niebieskiego oraz przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pokazane na mapie linią ciągłą koloru brązowego i przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej pokazane na mapie linią przerywaną koloru brązowego, będące w posiadaniu JZWIK S.A. Linią koloru jasno-brązowego pokazano na mapie orientacyjny przebieg obcych kanalizacji sanitarnych, których dokładny przebieg i sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z ich właścicielami. Dodatkowo linią przerywaną koloru zielonego na mapie zaznaczono orientacyjny przebieg rurociągów nieczynnych.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci projekt zagospodarowania terenu w związku z zadaniem: „Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul. Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju” wskazanych na załączonej mapie, po uwzględnieniu poniższych uwag:

- należy zachować normatywne przykrycie przewodów wod.-kan.;
- prace ziemne w pobliżu naszych przewodów prowadzić ręcznie;
- konieczność zabudowy rury ochronnej na projektowanym przewodzie kablowym w miejscu skrzyżowania z przewodami wod.-kan.;
- długość rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron);
- przy przebiegach równoległych zachować odległość przynajmniej 1,0m w miejscu zbliżeń projektowanej infrastruktury z przewodami wod.-kan.;
- dopuszcza się zbliżenia na odległość mniejszą niż wyżej wskazaną, pod warunkiem zabudowy rury ochronnej na czynnych przewodach wod.-kan.;

Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wod.-kan. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWIK S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWIK S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie www.jzwik.com.pl w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Wodociągów tel.: **32 4787772**; Wydział Kanalizacji tel.: **32 4787768**;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia:

- a/a (4375/2024/0115/P1132)

- załącznik: 1. 2. 3. Mapa 1:500

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Kłapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiegło

Strona 1 z 1

